



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นาย.ยงยุทธ สีขาว

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ.(กฟผ.)

ด้วยการไฟฟ้ากฟผ. จะขอตัดไฟหม้อแปลง KT3A สถานีฯ นครชัยศรี เพื่อติดตั้ง Bird Protection Conductor ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT3A	๒๐ ก.พ. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟหม้อแปลง KT3A สฟ.นครชัยศรี 1 โดยปลด เบรกเกอร์ Incoming ของ กฟผ. ด้วย	NCS 2222	ทรักเอาท์ NCA01BVB-01	กฟผ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย ทอระตะ ตำแหน่ง วศก.๖ โทร.๐๘๙-๘๗๒๕๕๖๒.

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KT3A จาก NCA - NCS 2222 ถึง NCA 01BVB-01
ในวันที่ 20 ก.พ 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 160/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ไชย วัฒนา ประสานงานการขอตัดไฟกับ วิศวกร ๗๑-๗

สมพร ธานีเกษตรกิจ
(วศก.๖ แผน กฟ.๑)

สำหรับผู้อนุมัติ

433

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. นครชัยศรี, กฟผ. สามพราน

อก.บช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. ๕ (สถานีฯ นครชัยศรี 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

13 ก.พ. 2562

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

13 ก.พ. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีานครชัยศรี 1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-ก.พ.-62	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ขอตัดไฟหม้อแปลง KT3A	ตามใบขอปฏิบัติงาน	160/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายโชคชัย ชัยมาลา			วันที่	13 กุมภาพันธ์ 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 ก.พ. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ก.พ. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
1	NCA-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
2	NCA-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	ย้ายโหลด NCA-KT3A ไปจ่ายจาก NCA-KT4A						
4	NCABVB-01	ปลด	สับ		NCA		ขนานบัส
5	NCA01BVB-01	สับ	ปลด		NCA		INCOMING 1
6	NCA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		กฟผ		INCOMING 1
7	NCS-2222	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
8	NCS-2227	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 เควี
9	NCA-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
10	แจ้งช่าง กฟผ. รับทราบ						
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ							
11	NCA-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
12	ย้ายโหลด NCA-KT4A ไปจ่ายกลับคืนจาก NCA-KT3A						
13	NCS-2227	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 เควี
14	NCS-2222	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
15	NCA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA		INCOMING 1

160 (62 15 ก.พ. 60)



บันทึก

ที่ ทจก-ส. 0056/2562
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอบข่ายไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้
สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์ หม้อแปลง KT3A (115/22KV) (NCS 2222 และ NCS 2227)
งานที่ทำ Install Bird Protection Conductor แบบ Heat Shrink ที่ Breaker 2222

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.