

Switching Deadline

วันที่ 13 ต.ค. 62

ดังแล้ว



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.ทผด. ๐๖๕๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ กปน.ภ.๓
ชื่อผู้ส่ง นายสุธี ศรีนวล

วันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทผด.

ด้วยการไฟฟ้า ไทรโยค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ไทรโยค ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๘	๑๕/๑๑/๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ส/ป.คอนทางโค้ง, ป.ป.เสาแรงสูงเอนเอียง, ส/ป เสาแรงสูงชำรุด	รีโคลสเซอร์ ๘R-๐๑	DIS ๖S-๐๘, DDE บ.วังสิงห์, ครอบเข้าที่ ประตูด้าน	นายอภิชัย พรหมชนะ ช.ม.ก.บ
								โทร...๐๖๒-๕๖๑๔๒๓๕


พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟมีผลกระทบ (ไฟดับ)...บ.วังสิงห์/บ.กลุ่มส้ม/บ.ยางโหนด/บ.หนองปลาไหล/บ.ศรีมงคล/บ.ท่าข้ามสุด.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุเทพ จินจาวักษ์ ตำแหน่ง ทผ.ก.ป โทร. ๐๘๓-๓๑๓๖๕๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กพท.(หากมีโอกาสชำรุดผด.กรส.(ก.๓)จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



ลงชื่อ 
(...นายสุธี ศรีนวล...)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ทผด.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ พิดเคอร์ 54A9 จาก 54A9R-01 ถึง 1605/62
ในวันที่ 15 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1605/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย  ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย  จินจาวักษ์


(...ผจก.รทท.ท.ท.๓...)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.) 3135 /๒๕๖๒
เรียน ผจก.กฟส.ทผด.; อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ ๑ แผ่น
ผจพ.....(สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งตัดไฟลงใน www.pea.co.th


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) ๗.ย. ๒๕๖๒
ช.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บ้านวังสิงห์ - บ้านลุ่มซุ่ม - บ้านยางโทน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 พ.ย. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ทยค. งานที่ทำ ซ่อมแซมระบบจำหน่าย ปรับแต่งเสาสอน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1605/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 7 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 8 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
2	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
3	SYA09R-01	สับ	ปลด		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
4	ให้ปลดใบมิตด้านออกไลน์ SYA09R-01 ออก						
5	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ซื้อตรกราวด์จุด G1 แล้วแจ้งเวลากลับ						
6	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ซื้อตรกราวด์จุด G2 แล้วแจ้งเวลากลับ						
7	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ซื้อตรกราวด์จุด G3 แล้วแจ้งเวลากลับ						
8	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ซื้อตรกราวด์จุด G4 แล้วแจ้งเวลากลับ						
9	แจ้งช่างหน้างานทำการตัดเตดจุดที่ 2 สีแยกวงสังห์ออกได้						
10	เมื่อตัดเตดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟถึงจุดตัดเตดได้						
11	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดซื้อตรกราวด์จุด G1 ออกแล้วแจ้งเวลากลับ						
12	ให้สับใบมิตด้านออกไลน์เข้า SYA09R-01						
13	SYA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
14	SYA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก							
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมดับไฟจัมเตดจุด 2 (09.40 น.)						
16	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
17	SYA09R-01	สับ	ปลด		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
18	ให้ปลดใบมิตด้านออกไลน์ SYA09R-01						
19	แจ้งช่างหน้างานทำการ เทสไฟว่าดับเรียบร้อย ให้ซื้อตรกราวด์จุด G1 แล้วแจ้งเวลากลับ						
20	แจ้งช่างหน้างานทำการจัมเตดจุดที่ 2 เข้าได้						
21	-เมื่อจัมเตดแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟถึงตรอฟเอาท์ ประตูด้านใต้						
22	SYA02F-12	สับ	ปลด		ทยค.	Do	ประตูด้าน
23	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดซื้อตรกราวด์จุด G1 ออกแล้วแจ้งเวลากลับ						
24	แจ้งช่างหน้างานทำการปลดซื้อตรกราวด์จุด G2 ออกแล้วแจ้งเวลากลับ						
25	ให้ สับใบมิตด้านออกไลน์ SYA09R-01 เข้า						
26	SYA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
27	SYA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.	R	R.วัดสิงห์
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงสอง							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ ดรอปเฟอาท์ประตูด้าน				ทยค.		
29	SYA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.		R R.วัดสิงห์
30	แจ้งช่างพนักงานทำการปลดช้อตกราวด์จุด G3 ออกแล้วแจ้งเวลากลับ						
31	แจ้งช่างพนักงานทำการปลดช้อตกราวด์จุด G4 ออกแล้วแจ้งเวลากลับ						
32	SYA02F-12	ปลด	สับ		ทยค.		Do ประตูด้าน
33	SYA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.		R R.วัดสิงห์
สิ้นสุดสวิตชิง							

