



Switching Deadline

วันที่ 13 พ.ย. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.บอ.(ปบ.) ๒๒๒๓ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุหา

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคคล้าย

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ (ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.ร.ก.ท.อ.น.ว.น.ล.น.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พวดสาย ๑๑๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น  
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	17 พ.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	พวดสายสง 115 ไปสถานี บางเลนชั่วคราว บางเลน 2	S.Y08R 01	District ๑	นายสุนทร มากคล้าย พช. กคค.๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ส่วนกล้วยไม้บริษัท RX อธิษฐานแสนดีเกษตร...

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ท.ร.บ. โทร. ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.ร.ล.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายสงวน นาคคล้าย )  
ตำแหน่ง ผ.ร.ก.ท.อ.น.ว.น.ล.น.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผดส.) กฟผ.๓

เจียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผดพ พิจารณาแล้วเห็นควว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ SLY8 จาก SLY8 R-01 ถึง District ๑  
ในวันที่ 17 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น ถึง 17.00 น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1608

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...  
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น ถึง... น ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ว.ร. วงษ์พันธ์ุหา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง  
๑ พ.ย. 62  
ก.๒

รศ.ท.ร. ด.น.อ.ก.ท.อ.น.ว.น.ล.น.  
( ๒๐๖.๖ แทน นว.๑๓ )

สำหรับผู้อนุมัติ 3186

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(ค.พ.)

เจียน ผ.ร.ก.ท.อ.น.ว.น.ล.น. พช.พ.ท.

อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการลวชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผดพ. ... (สถานี) ...

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ... น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
13 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณโรงงานยอาร์เอ็กซ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	บล.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1608/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	12 พฤศจิกายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12-11-62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12-11-62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
3	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
5	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
6	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ร้านกึ่งเก้
7	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วน ฝาก BEA06						
8	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
9	DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
10	DIS ชั่วคราว. SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามตึกร้าง
11	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
13	SLY08R-01	สับ	ปลด		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
14	แจ้ง กฟอ.บล. ปลดใบมิดด้านออกไลน์ของ SLY08R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
17	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
18	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
19	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
21	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ร้านกึ่งเก้

สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า

22	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
23	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
24	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเกษม
25	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		-
26	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมท.		R ร้านกึ่งเก้
27	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
29	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
30	สับใบมีดด้านออกไลน์ของ SLY08R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
31	SLY08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing	ALT	พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
32	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วน ฝาก BEA06						
33	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
34	DIS ชั่วคราว. SLY08	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้ามตึกร้าง
35	DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
36	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
37	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
38	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเกษม
39	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		-
40	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
41	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมท.		R ร้านกึ่งเก้

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

