



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.สช.(กป.)๑๐๔๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายกิตติพงษ์ วงษ์พันธ์ุ
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวิทย์ เกตุมณี

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สช.มวก... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พิคเคอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
เดิมแนวฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิคเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๒๒ พ.ย.๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟหรือถอนเสาพาดสายใหม่	คิบบ้านทิง DBA ๔5-๒๓	คิซชั่วคราว บ้านไผ่ขุย	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๔๔๖๐๐๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หนึ่งแปลง ๑๒ เครื่อง ๔๗๐ เหวื่อ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๘๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวานิช ไทจิตต์ ตำแหน่ง ชผ.กป. โทร. ๐๘๙-๒๑๘๔๔๕๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(...นายสุรวิทย์ เกตุมณี...)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

(๓๓๓๖๖๓๓๓)

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิคเคอร์ DBA 04 จาก DBA 45-23 ถึง Dis ๕๐๑.๑ กักจ่ายไฟ
ในวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐8.๓๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1609/๖๒

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิคเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย กิตติพงษ์ วงษ์พันธ์ุ 10 ยม ๓๐๐๗ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผจก.กฟส.อ.สช. นว.๓๓๓๓
๙ พ.ย. ๖๒
๓๒

รศพร ธานีโกศล
(๐๐๓.๖ แทน นพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

3160

เรียน ผจก.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

11 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตลาดบ้านทึง - บ้านไผ่ขุย (DBA04)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย DBA04	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1609/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	9 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	09-11-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รต สข.	SCADA	R ตลาดประตุน้ำ
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รต สข.		R บ้านดอนยาว
4	-ย้ายโหลด DBA04 (ตลาดบ้านทึง) บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA04 (บ้านดอนยาว)						
5	DIS ชค. DBA04	ปลด	สับ		รต สข.		DIS บ้านดอนไร่
6	DIS ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รต สข.		DIS บ้านไผ่ขุย
7	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
8	DBA04S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รต สข.		DIS ตลาดบ้านทึง
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รต สข.	SCADA	R ตลาดประตุน้ำ
13	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รต สข.		R บ้านดอนยาว
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
16	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
18	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รต สข.	SCADA	R ตลาดประตุน้ำ
19	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		รต สข.		R บ้านดอนยาว
20	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	DBA04S-03	ปลด	สับ		รต สข.		DIS ตลาดบ้านทึง
22	-ย้ายโหลด DBA04 (ตลาดบ้านทึง) บางส่วนกลับจาก DBA04 (บ้านดอนยาว)						
23	DIS ชค. DBA04	ปลด	สับ		รต สข.		DIS บ้านไผ่ขุย
24	DIS ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รต สข.		DIS บ้านดอนไร่
25	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รต สข.	SCADA	R ตลาดประตุน้ำ
26	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		รต สข.		R บ้านดอนยาว
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานรับแรงระบบจำหน่าย บ้านเชิง-บ้านไร่

