



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๒๕๕๓/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทิว
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ - 8 พ.ย. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 18 พ.ย. 62

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อน ตัน SD-LA-๒ ๑๗ โลว์สายส่ง ๑๑๕ เควี.
จาก สฟฟ.กรรพุ่มแบน ๒ - สฟฟ.สมุทรสาคร ๓. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	KTB 5YB-01	19 พ.ย. 2562	08:30 น.	16:30 น.	แกะไขจุดร้อน หลอดต่อไม่รับแรง ตัน SD-LA-17 เฟส A,B	KTB 5YB-01	จุดปลดตันที่ 21	นายอนุชา คำสีตา พง.7 0971973379

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พง.๖ ผดบ.กบข.(ก.๓) โทร ๐๖๑๕๓๔๖๒๘๖
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Sana
(...นายสมหมาย ชื่นดวง)
ตำแหน่ง ๖.๖ ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก KTB 5YB-01 ถึง ODE ตัน 21
ในวันที่ 19 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1610/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นธรินทร์ อังคทวสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ

นธรินทร์ อังคทวสิน
(๐๘๖.๕๓๓๓๖๒๘๖)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3248
เรียน ผจก. กฟอ.กบข.

อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th
18 พ.ย. 2562
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	KTA05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
26	SMC01YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		-
27	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	-แจ้งให้ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อม จุดจัมต้นที่ 21 ได้						
29	-เมื่อ Hotline กระเช้า 115 เควี เชื่อมจุดจัมต้นที่ 21 ได้ แล้วเสร็จ						
30	KTB05YS-01	ปลด	สับ		KTB		-
31	KTB05YS-02	ปลด	สับ		KTB		-
32	KTB05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
33	-ย้ายโหลด สถานีฯ KTU และผู้ใช้ไฟ 115 เควี 1 ราย กลับจาก สถานีฯ สามพราน 1						
34	KTB04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTB		-
35	-ตรวจสอบ Load Break Switch โขคปราณี รหัส ONB2YS-04 สถานะ ไม่ Low Gas						
36	ONB02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		LBS		กทบ. โขคปราณี
38	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		-
39	KTA05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
40	KTB04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-
41	KTB05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-
42	SMC01YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

