



Switching Deadline

วันที่ 12 พ.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓๒๒๒(ร.) ๒๕๖๒/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 11 พ.ย. 2562

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษาระบบ CSCS สถานีไฟฟ้า ดอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	8VB-01, BVB-01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03, 4YB-01, BYS-01, BYB-02, BYB-01	๑๓ พ.ย. ๖๒	๐๙.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตรวจสอบแก้ไขปัญหา ไม่สามารถส่งอุปกรณ์ ผ่าน SCADA ได้	OPEN BREAKER (TRUCK OUT SERVICE)	OPEN ใบมิต	นายสาธิต พัดขวงค์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัดขวงค์ ตำแหน่ง ขม.รล.กบษ.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าจรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าจรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าจรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Signature

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)

ตำแหน่ง วิทย.ปฏิบัติงานแทน-อก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1

DTM8VB-01
DTMBVB-01
DTM4YS-01
DTMBYS-01

Truck out
Truck out
DTM4YS-01
DTMBYS-01

DTM4YS-02, DTM4YS-03
DTMBYS-02

ในวันที่ 13 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1613/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ต้นตึกทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสาธิต พัดขวงค์

สมพร ต้นตึกทอง
(๐๙๖. 6 | โทร นพ.๐พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3173

เรียน ผจก. กฟภ.๓๓๓

อก.บษ.(ก.๓)/อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานี ๓๐๕๓๓๓)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

Signature
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ดอนตุม		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-พ.ย.-62	ระหว่าง	09.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบแก้ไขการสั่ง SCADA ตามใบขอปฏิบัติงาน 1613/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11-11-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา,, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ดำเนินการที่ DTM08VB-01, BVB-01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03, 4YB-01, BYS-01, BYS-02, BYB-01						
2	ย้ายโหลด DTM08 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BEA07						
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
4	DTM08VB-01	Auto	Manual		DTM		-
5	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
6	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing		บล.		R อยู่เขตหมกรไฟฟ้า
7	BEA07S-11	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สวนเกษตรบางเลน
8	DTM08VB-01	สับ	ปลด		DTM		-
9	DTM08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DTM		-
10	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
11	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		-
12	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing		บล.		R อยู่เขตหมกรไฟฟ้า
13	ตรวจสอบเบรกเกอร์ DTMBVB-01, DTM04YB-01 และ DTMBYB-01 ปลดอยู่						
14	DTMBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		DTM		- ขนานบัส
15	DTMBYS-01	สับ	ปลด		DTM		- ไบมีด 115 เควี
16	DTMBYS-02	สับ	ปลด		DTM		- ไบมีด 115 เควี
17	DTM04YS-01	สับ	ปลด		DTM		- ไบมีด 115 เควี
18	DTM04YS-02	สับ	ปลด		DTM		- ไบมีด 115 เควี
19	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ DTM08VB-01, BVB-01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03, 4YB-01, BYS-01, BYS-02, BYB-01 ได้ สิ้นสุด Switching						
20	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
21	DTMBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DTM		- ขนานบัส
22	DTMBYS-01	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
23	DTMBYS-02	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
24	DTM04YS-01	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี
25	DTM04YS-02	ปลด	สับ		DTM		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ย้ายโหลด DTM08 ทั้งหมด กลับคืนจาก BEA07						
27	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- -
28	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		- -
29	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing		บล.		R อยู่ระหว่างการไฟฟ้า
30	DTM08VB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		DTM		- -
31	DTM08VB-01	ปลด	ล๊อค คง Manual		DTM		- -
32	BEA07S-11	ล๊อค	ปลด		บล.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สวนเกษตรบางเลน
33	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		- -
34	DTM08VB-01	Manual	Auto		DTM		- -
35	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		- -
36	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing		บล.		R อยู่ระหว่างการไฟฟ้า
สิ้นสุด Switching							