



Switching Deadline

วันที่ 28 พ.ย. 62

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๑๐๖๙ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา
ชื่อผู้ส่ง นายสรวิทย์ เกตุมนี่

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

เคเบิลไฟฟ้า กฟส.อ.สข.มทก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พิดเคอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
เดิมเนวงา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเคอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| ๑. | DBA ๐๔ | ๓ ธ.ค. ๖๒ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | พาดสายแรงสูงใหม่ | ดิสชั่วคราว บ้านไผ่ขุย | ดิสชั่วคราว กำนันประทุม | นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๔๒-๒๔๘๕๖๐๕ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง เครื่อง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายสรวิทย์ เกตุมนี่)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเคอร์ DBA04 จาก DIS.6๓.บ้านไผ่ขุย ถึง DIS.๕๓.กำนันประทุม.
ในวันที่ 3 ธค 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 4619

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิวมกร จิตระมาน:๑๑๑๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นบ. นศด/นบ. จันทร์เพ็ญ

(Signature)

(๑๑๑ 5 กทท นบ.๑๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

3260

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นวส-๕๖.

ออ.บข.(ก.๓) ออ.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(หมายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

19 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

เดิมเจ้า

| | | | |
|------------------------|---|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | จาก Dis ชค.บ้านไผ่ขุย - Dis ชค.ก้านันประทุม | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 3 พ.ย. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | สช. | งานที่ทำ | พาดสายแรงสูงใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1617/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์ | | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 19 พ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 19 พ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-------------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching | | | | | | |
| 2 | DBA04R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สช. | SCADA | R ตลาดประตุน้ำ, คลองขอม |
| 3 | DBA04R-03 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สช. | | R บ้านดอนยาว |
| 4 | DIS.ชค. | ปลด | สับ | | สช. | | DIS บ้านดอนไร่ |
| 5 | DIS.ชค. | สับ | ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์) | | สช. | | DIS ก้านันประทุม |
| 6 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 7 | DIS.ชค. | สับ | ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์) | | สช. | | DIS ไผ่ขุย |
| 8 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 9 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 10 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สช.ทราบ | | | | | | |
| 11 | ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ | | | เวลา | น. | | |
| 12 | DBA04R-03 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สช. | | R บ้านดอนยาว |
| 13 | DBA04R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สช. | SCADA | R ตลาดประตุน้ำ, คลองขอม |
| 14 | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | |
| 15 | เมื่อ กฟส.สช.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 16 | ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ | | | เวลา | น. | | |
| 17 | DBA04R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สช. | SCADA | R ตลาดประตุน้ำ, คลองขอม |
| 18 | DBA04R-03 | Normal | Nonreclosing, ALT | | สช. | | R บ้านดอนยาว |
| 19 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 20 | แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 21 | DIS.ชค. | ปลด | สับ | | สช. | | DIS ไผ่ขุย |
| 22 | DIS.ชค. | ปลด | สับ | | สช. | | DIS ก้านันประทุม |
| 23 | DIS.ชค. | สับ | ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์) | | สช. | | DIS บ้านดอนไร่ |
| 24 | DBA04R-03 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สช. | | R บ้านดอนยาว |
| 25 | DBA04R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | สช. | SCADA | R ตลาดประตุน้ำ, คลองขอม |
| 26 | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | |

(นาย)..... (นาย).....

แผนผังตีไปฟปฏิบัติการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงบ้านไผ่ขุย ถึง บริษัทโกลโบ ฟู้ดส์

