



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กบ.) ๑๐๖๘ /๒๕๖๒  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์จันทร์  
ชื่อผู้ส่ง นายสรวยฤทธิ์ เกตุมนี่

Switching Deadline

วันที่ 25 พ.ย. ๖๒

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พีดเดอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า  
เดิมบาง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๒๕ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	พาดสายแรงสูงใหม่, ติดตั้งดิส ชั่วคราวก้านันประทุม	ดิสชั่วคราว บ้านไม่ขย	ดิสชั่วคราว โคกหม้อ	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๔๘๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒ เครื่อง ๘๐ เหวีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๕๐ ไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร. ๐๘๖-๗๖๒๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรวยฤทธิ์ เกตุมนี่)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พีดเดอร์ DBA04 จาก Dis ๖๓ 14๖ ถึง Dis ๖๓ โคนงอ  
ในวันที่ 28 พ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1618/62  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะ รัตนทรัพย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟผ.๓ โดย ด.จ.ก.โพธิ์

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.) 3236  
เรียน ผจก. กฟ.๒๕๖  
อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)  
18 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านไผ่ขุย - บ้านโคกหม้อ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ย. 62	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	พาดสายแรงสูง
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักษาตรสากร		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1618/62
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 _____		วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๗ พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 17 พ.ย. 62
	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R ประตุน้ำคลองขอม
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านดอนยาว
4	ย้ายโหลดเปลี่ยนทางจ่ายไฟ						
5	Dis ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สข.		DIS บ้านดอนไร่
6	Dis ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS บ้านไผ่ขุย
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
8	Dis ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS โคกหม้อ
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับ ให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
12	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R ประตุน้ำคลองขอม
13	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R บ้านดอนยาว
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
***สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า***							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
18	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R ประตุน้ำคลองขอม
19	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		R บ้านดอนยาว
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	Dis ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สข.		DIS โคกหม้อ
22	ย้ายโหลดเปลี่ยนทางจ่ายไฟกลับ						
23	Dis ชั่วคราว DBA04	ปลด	สับ		สข.		DIS บ้านไผ่ขุย
24	Dis ชั่วคราว DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.		DIS บ้านดอนไร่
25	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R ประตุน้ำคลองขอม
26	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		R บ้านดอนยาว
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด***							

แผนผังระบบไฟฟ้าปฏิบัติงานรับประระบบจำหน่าย ช่างบ้านฝ้าย ถึง บริษัทโกสโบลิม ฟู๊ดส์

