



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 2/ พ.ย. 62

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๑๐๖๗ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง นายสรายุทธ์ เกตุมนี่

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง พัดเตอร์ ๔ สถานีไฟฟ้า
เดิมนางา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA ๐๔	๒๖ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	พาดสายแรงสูงใหม่	ดิสชั่วคราว บ้านโคกหม้อ	ดิสชั่วคราว โกลโบฟิตส์	นายนรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๔๘๔๖๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๘ เครื่อง ๔๖๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๓๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรายุทธ์ เกตุมนี่)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พัดเตอร์ DBA4 จาก Dis ชด.โคกหม้อ ถึง Dis ชด.โกลโบฟิตส์
ในวันที่ 26 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1619

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นรินทร์ อภิภักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.๓ โทร. ๑๐๑๑

(นรินทร์ อภิภักดิ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3240
เรียน ผจก. กฟส.อ.สข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

18 พ.ย. 2562
(นายเลอพงษ์ กันจันทร)
ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วงโคกหม้อ ถึง โกลบอลฟู้ดส์ (DBA04) | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 26 พ.ย. 62 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.ดบ. | งานที่ทำ | ก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1619 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวดีน | | วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 15 พ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 17 พ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching							
2	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	ประตูน้ำคลองขอม
3	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R	บ้านดอนยาว
4	-ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DBA04							
5	Dis ชค. DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS	บ้านดอนไร่
6	Dis ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	โกลบอลฟู้ดส์
7	-เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
8	Dis ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	บ้านโคกหม้อ
9	-แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ							
10	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1							
11	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2							
12	-แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้							
13	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	ประตูน้ำคลองขอม
14	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	บ้านดอนยาว
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***								
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
16	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1							
17	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2							
18	DBA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R	ประตูน้ำคลองขอม
19	DBA04R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R	บ้านดอนยาว
20	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
21	Dis ชค. DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS	บ้านโคกหม้อ
22	-ย้ายโหลด DBA04 บางส่วนกลับจาก DBA04							
23	Dis ชค. DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS	โกลบอลฟู้ดส์
24	Dis ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS	บ้านดอนไร่
25	DBA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R	ประตูน้ำคลองขอม
26	DBA04R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.		R	บ้านดอนยาว
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

