



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) 15๕๒๗/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ ไหลงาม

Switching Deadline

วันที่ 1๕ พ.ย. ๖๒

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน ac withstand และจ่ายไฟเข้าระบบ สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPU07	15 พฤศจิกายน 2562	09.00 น.	12.00 น.	เชื่อมสายแรงสูง บริเวณ อบต. ไทรงมะเดื่อ	ต่อไลน์ DDE หน้าร้านขาย วัสดุ		นายรัชพล สัมสวน หน.ปบ.กฟจ.นฐ
๒.	BPA05					ต่อตรง Dis ชค. หน้าอบต ไทรงมะเดื่อ		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รังค์ ตำแหน่ง วศก.๖ ผปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมพงษ์ ไหลงาม)

ตำแหน่ง ผจก. กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPU7 จาก DDE กจุด A ถึง DDE หน้า ทพ.กัสดี ก่อสร้าง
ในวันที่ 15 พ.ย 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1620
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BPA5 จาก DDE กจุด B ถึง DDE หน้า กฟจ.นครปฐม
ในวันที่ 15 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมิต มุกข์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัชพล โพธิ์รังค์

(สมิต มุกข์)
(วศก.5 หน.นฐ. นพค.)

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3215
เรียน ผจก. กฟจ. นครปฐม
อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)

อก.ปบ.(ก.๓) 14 พ.ย. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. - (สถานี -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

หน้าที 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ร้านขายวัสดุ - อบต.โพรงมะเดื่อ
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 พ.ย. 62 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟช.นนทบุรี งานที่ทำ เชื่อมสายแรงสูง อบต.โพรงมะเดื่อ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1620/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 13 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 13 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	NPU07VB-01	Auto	Manual		NPU		-
3	NPU07R-01	Auto	Manual		นนทบุรี		R วัตโพรงมะเดื่อ
4	-แจ้ง ฮอทไลน์นครปฐม ต่อตรงดิสชั่วคราว อบต.โพรงมะเดื่อ ได้						
5	-แจ้ง ฮอทไลน์นครปฐม จัมป์ไลน์เข้าหัว ดิส UG จุด A เข้าได้						
6	-แจ้ง ฮอทไลน์นครปฐม จัมป์ไลน์เข้าหัว ดิส UG จุด B เข้าได้						
7	-เมื่อฮอทไลน์ ดำเนินการต่อตรง ดิส อบต.โพรงมะเดื่อแล้วเสร็จ						
8	-เมื่อฮอทไลน์นครปฐม จัมป์ไลน์เข้าหัว ดิส UG จุด A แล้วเสร็จให้เปิดวงจรดิสไว้						
9	-เมื่อฮอทไลน์นครปฐม จัมป์ไลน์เข้าหัว ดิส UG จุด B แล้วเสร็จให้เปิดวงจรดิสไว้						
10	-แจ้ง ฮอทไลน์นครปฐม จัมป์เตดบริเวณร้านขายวัสดุ เข้าได้						
11	-เมื่อ ฮอทไลน์นครปฐม จัมป์เตดบริเวณร้านขายวัสดุ แล้วเสร็จ						
12	ดิสจุดA	ปลด	สับ		นนทบุรี		Dis UG จุด A
13	NPU07VB-01	Manual	Auto		NPU		-
14	NPU07R-01	Manual	Auto		นนทบุรี		R
*** สิ้นสุด Switching ***							

แผนผัง ขอ ac withstand

บริเวณ UG ข้ามถนนมอเตอร์เวย์ โพรงมะเดื่อ

