



ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน วัดบางน้อยใน - สี่แยกบางสาม(วงจร SPN04)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 23 พ.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บล. งานที่ทำ เปลี่ยนสายเป็นสาย SAC ตามใบขอปฏิบัติงาน 1633/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงย้อย วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 17 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 17 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โทงย้อย (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนการทำสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟย.บลง. ทำการตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส SPN04S-09(บ่อมตำรวจบางสาม) อยู่สถานะ OFF พร้อมล็อคคาน						
	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
3	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
4	SPN04S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS โค้งเจ้าแม่สามสี
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บล.รับทราบ						
6	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	แจ้ง กฟอ.บล. ปฏิบัติงานได้						
9	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า						
10	หลังจากชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับคืน						
11	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปลด Short ground จุด G2						
13	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
14	SPN04S-08	ปลด	สับ		บลง.		DIS โค้งเจ้าแม่สามสี
15	SPN04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		-
	สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด						

