



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ .ภ.๓.ภทส.(ปน) ๓๒๓๖ /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุ

ชื่อผู้ส่ง นายเนวร ลาดเจริญวงศ์

Switching Deadline

วันที่ 18 พ.ย. 62

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ก้าแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก้าแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย F๓,F๒ สถานีไฟฟ้า ก้าแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	21 พ.ย. 62	09.00 น.	12.00 น.	รีดอนสับเปลี่ยน SF6 ที่ ชำรุด	KSA3S-11 ปท. กบ.29	(ใหม่ไป)	นายศักรินทร์ พงษ.๖ ผบ.กฟอ.กทล. โทร. 081-9429896
๒	KSA06	22 พ.ย. 62	09.00 น.	12.00 น.		KSA06S-05 ใต้เขงหมง	— " —	
๓	KSA08	22 พ.ย. 62	09.00 น.	12.00 น.		KSA8S-03 ศิริเจริญ	KSA8S-04 น.เกษตร	
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง พงษ.๖ โทร. ๐๘๑-๙๔๒๙๘๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบวร ลาดเจริญวงศ์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ก้าแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเคอร์ KSA8 จาก KSAPS-03 ถึง KSAPS-04
ในวันที่ 22 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1634

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KSA6 จาก KSAPS-11 ถึง KSAPS-12
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สุทธิพงษ์ วงษ์พันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักรินทร์ พงษ.๖

(นายสุทธิพงษ์ วงษ์พันธ์ุ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ก้าแพงแสน



สำหรับผู้อนุมัติ 3249

ที่ ก.๓ กปน.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. กทล.
อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปน.(ก3)
18 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|----------------------|-----|-------------------|-------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | KSA03S-11 (SF6 ปตท.กม.29) และ KSA06S-05 (SF6 โฉวเฮงหมง) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21,22 พ.ย.62 | ระหว่าง | 9.00 น. | ถึง | 21,22 พ.ย.62 | 12.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.กฟส. | งานที่ทำ | รีดถอนและติดตั้ง SF6 | | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1634/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง | | | | วันที่ | 15 พฤศจิกายน 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 15 พ.ย. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | | วันที่ | 16 พ.ย. 62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์,นายมงคล,นายพิชชา,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายนครินทร์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายศักดิ์สิทธิ์,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	วันที่ 21 พ.ย.62 กฟอ.กฟส. จะทำการเปลี่ยน KSA03S-11 (SF6 ปตท.กม.29)						
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
4	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
5	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
6	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
7	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
8	ลดโหลด KSA03 บางส่วนรับไฟจาก KSA06						
9	KSA06S-09	ปลด	สับ		กฟส.	SCADA	SF6 แยกการบิน
10	KSA03S-14	สับ	ปลด		กฟส.	SCADA	R หน้่าอู่ประเสริฐ
11	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนจ่ายจาก KSA09 (บ.ซินิทกรีนขนาดไฟ 1 MW)						
12	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA	SCADA	ขนานบัส
13	KSA03S-15	ปลด	สับ		กฟส.		DIS บ้านชาวไร่
14	KSA03S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 ปตท. กม.29
15	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA	SCADA	ขนานบัส
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการเปลี่ยน SF6 KSA03S-11 ได้ ขณะทำงานให้ตั้ง Manual KSA03VB-01 และ KSA09VB-01 ไว้ตลอด						
17	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
18	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
19	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
20	***สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า***						
21	เมื่อชุดทำงานทำการเปลี่ยน SF6 KSA03S-11 แล้วเสร็จ						
22	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
23	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
24	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
25	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนกลับจาก KSA09						
26	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA	SCADA	ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KSA03S-11	ปลด	สับ		กพส.		SF6 บีม ปตท. กม.29
28	KSA03S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ้านชาวไร่
29	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA	SCADA	ขนานบัส
30	ลัดโหลด KSA03 บางส่วนกลับจาก KSA06						
31	KSA03S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	R หน้าอุประเสริฐู
32	KSA06S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกการบิน
33	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
34	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
35	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
36	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
37	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 21 พ.ย.62							
38	วันที่ 22 พ.ย.62 กพอ.กพส.จะทำการเปลี่ยน KSA06S-05 (SF6 บีม ปตท.กม.29)						
39	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
40	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
41	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
42	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
43	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
44	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
45	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA09						
46	หมายเหตุ ทางคุณศักรินทร์แจ้งว่าจะดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนทางปลาที่ KSA08S-05 (SF6 ไพรชนิด) ก่อนวันทำงาน						
47	KSA08S-05	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ไพรชนิด
48	KSA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		R ม.เกษตร
49	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA01						
50	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.		SF6 หอพักอยู่แล้วรวย
51	KSA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 โล้วเฮงหมง
52	เมื่อหน้างานพร้อมดับไฟในวงจร KSA08 (เนื่องจาก SF6 KSA06S-05 ไกลกับสายแรงสูงในไลน์ KSA08)						
53	KSA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ร้านศิริเจริญ
54	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน้างานรับทราบ						
55	แจ้งหน้างานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1 ชื่อผู้เทสไฟข้อตกลง.....เวลา.....น.						
56	แจ้งหน้างานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2 ชื่อผู้เทสไฟข้อตกลง.....เวลา.....น.						
57	แจ้งชุดทำงานให้ทำการเปลี่ยน SF6 KSA06S-05 ได้ ขณะทำงานให้ตั้ง Manual KSA01VB-01 และ KSA06VB-01 ไว้ตลอด						
58	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
59	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
60	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
61	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	เมื่อชุดทำงานทำการเปลี่ยน SF6 KSA06S-05 แล้วเสร็จ						
63	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
64	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
65	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
66	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
67	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G1						
68	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตรกราวด์ จุด G2						
69	เมื่อพนักงานพร้อมรับไฟ						
70	KSA08S-03	ปลด	สับ		กพส.		DIS ร้านศิริเจริญ
71	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนกลับจาก KSA01						
72	KSA06S-05	ปลด	สับ		กพส.		SF6 โฉวเฮงหมง
73	KSA01S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 หอพักอยู่แล้วรวย
74	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนกลับจาก KSA09						
75	KSA08S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		R ม.เกษตร
76	KSA08S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ไพรชณีย์
77	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
78	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
79	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
80	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
81	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
82	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

