

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตบ.) ๒๖๑๕/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ 14 พ.ย. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้าด้านข้าง ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DAA๙VB-๐๑	๒๑ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๒๒ KV. รหัส DAA ๙VB-๐๑ (ปลด Riser Pole และ สับกราวด์) เพื่อเปลี่ยนใบมีด Riser Pole DAA๙S-๐๑ ทั้ง ๓ เฟส			นายเชาว์ลิต นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ ผตบ.กบข.(ก.๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๓๓๗๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายท้าวพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่งวศก.๙ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA๙ จาก DAA๙VB-๐1 ถึง DAA๙S-๐1
ในวันที่ 21 พ.ย. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 16:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1634/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสิทธิ์ อรุณประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทชว.๒๕๖๓๓ ฟีด ๑๐๑

(นายอนุสิทธิ์ อรุณประพันธ์)

อ.ก.บ.บ.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

3242

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DAA-)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐๘:๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเชาว์ลิต นิลรอด)
ช.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

18 พ.ย. 2562

(นายอนุสิทธิ์ อรุณประพันธ์)
ช.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

18 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน DAA09S-01 หัว Pot Head ผังตรงข้ามสถานีไฟฟ้าด่านช้าง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 21 พ.ย. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดช. งานที่ทำ เปลี่ยนใบมิตทั้งสามเฟส ตามใบขอปฏิบัติงาน 1638/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 17 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 17 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- เมื่อพร้อมทำการเปลี่ยน DAA09S-01						
2	ตรวจสอบ DAA09S-01 ให้เปิดวงจรออกไว้ทั้งสามเฟส						
3	DAA10VB-01	Auto"ON"	"OFF"Auto		DAA		
4	ตรวจสอบ Truck ของ DAA09VB-01 ให้ตั้งออกโชว์ "Out Service"						
5	Test ไฟย้อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์						
6	DAA09VG-01	ปลด	สับ		DAA		สวิตกราวด์ 22 kV DAA09
7	แจ้ง Hot Line กระเช้า 22 KV.ทำการเปลี่ยนใบมิต DAA09S-01 ได้ (ต่อ H.L. สุพรรณ บุรี)						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เช้า %%%%%%%%%%%						
8	แจ้ง Hot Line กระเช้า 22 KV.ทำการเปลี่ยนใบมิต DAA09S-01 เสร็จเรียบร้อย						
9	DAA09VG-01	สับ	ปลด		DAA		สวิตกราวด์ DAA09
10	ให้คืน Truck ของ DAA09VB-01 เข้าโชว์ "In Service"						
11	DAA09S-01	ปลด	สับ		DAA	DIS	หัว Pot Head DAA09
12	- ย้ายโหลด DAA09 กลับคืนจาก DAA10						
13	DAA09VB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA	DIS	หัว Pot Head DAA09
14	DAA09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถดช-	DIS	ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ
15	DAA09VB-01	Auto"OFF"	"ON"Auto		DAA		
16	DAA10VB-01	Auto"OFF"	"ON"Auto		DAA		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เย็น %%%%%%%%%%%						