



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงห์โตทอง

Switching Deadline

วันที่ 18 พ.ย. 62

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..อก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้ากบช.(ก.๓)..... จะขอตัดไฟตั้งแต่จุดปลด DDE ๑๑๕ เควี บริเวณ สมายแคร์ ถึง LBS ๑๑๕ เควี รหัส KTB02YS-05 บริเวณตรงข้ามโชคทรงพล ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑๑๕ เควี	๑๙ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๐.๓๐ น.	เชื่อมสายส่ง ๑๑๕ เควี บริเวณสมายแคร์	KTB02YS-05	DDE 115 เควี บริเวณ สมายแคร์	นายอนุชา คำสีดา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา คำสีดา ตำแหน่ง พชง.๗.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมบุญ สิงห์โตทอง

(.....นายสมบุญ สิงห์โตทอง.....)

ตำแหน่ง อก.บช.(ก.๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ.....๑..... ฟีดเดอร์..... ๑๑๕ เควี..... จาก..... KTB02YS-05..... ถึง..... DDE ๑๑๕ เควี..... บริเวณสมายแคร์.....
ในวันที่..... ๑๙ พ.ย. ๖๒..... ตั้งแต่เวลา..... ๐๘.๓๐ น. ถึง..... ๑๐.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่..... ๑๖๔๒/๖๒.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.ภฤณษะศักดิ์ รักเนตรสวคร..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายอนุชา คำสีดา.....

(.....นายภฤณษะศักดิ์ รักเนตรสวคร.....)

วศก.๖ แทน ผค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

3247

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ.๑กบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง..... 1..... แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

18 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ร้านสมายแคร์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 10.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เชื่อม DDE 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1642/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร		วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 17 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้งกฟอ.กทบ. ตรวจสอบ LBS รหัส KTB02YB-05 ให้อยู่ตำแหน่ง Close Indicator โข้วสีแดงทั้ง 3 เฟส						
3	เมื่อพร้อมดับไฟ 115 เควี						
4	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	แจ้งกฟอ.กทบ. ตรวจสอบ Gas LBS รหัส KTB02YB-05 ให้อยู่ตำแหน่งปกติไมโคร Low Gas						
7	KTB02YS-05	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		กทบ.	-	ตรงข้ามโขดทรงพล
8	แจ้งกฟอ.กทบ. ตรวจสอบ LBS รหัส KTB02YB-05 ให้อยู่ตำแหน่ง Open Indicator โข้วสีเขียวทั้ง 3 เฟส						
9	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	เมื่อ Hotline 115 kV พร้อมเชื่อม DDE บริเวณ ร้านสมายแคร์ แบบมีไฟ (Bared Hand)						
12	SMG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานเชื่อม DDE แล้วเสร็จ						
16	SMG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMG	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KTB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							