



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กษ.(นพ) ๒๖๔๗ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุฑาว

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง

วันที่ 18 พ.ย. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กษ.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบแก้ไข เบรกเกอร์ ๒๒ KV สถานีไฟฟ้า.....สองพี่น้องด.....  
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๖ พ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. รหัส SPN1VB-01 SPN2VB- 01 และ SPN3VB-01	SPN1VB-01 SPN2VB-01 SPN3VB-01	Riser Pole	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844
๒		๒๗ พ.ย. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหนดเบรกเกอร์ ๒๒ KV. รหัส SPN4VB-01 SPN5VB- 01 และ SPN6VB-01	SPN4VB-01 SPN5VB-01 SPN6VB-01	Riser Pole	นายปิยะพร นิลพลอย 085-129-7844

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง นพ.มพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๓.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๔.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(...นายสมหมาย...ขึ้นตั้ง)

ตำแหน่ง วิทย.ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPN 1, 2 จาก SPN 1, 2, 3 VB-01 ถึง SPN 1, 2, 3 S-01

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1645

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธิติ นุญจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธำรง ตันภูมิ-นพ.

19 พ.ย. 62

นพ.ธำรง ตันภูมิ  
( อดท. 6 แทน นพ.ธ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3266

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ล้อมพื้นที่

อก.บษ.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. (สถานี SPN)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

*(Signature)*

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) รักษาการแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ปฏิบัติงานแทน อ.ส.ปบ.(ก3)

20 พ.ย. 2562

*(Signature)*



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ปบ.(ก3) รักษาการแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ปฏิบัติงานแทน อ.ส.ปบ.(ก3)

20 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง 1				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 พ.ย. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขเบรกเกอร์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1645/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายธนิต บุญชู	วันที่	19 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
			2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
			3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	SPN01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.0 MW
3	SPN02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 1.1 MW
4	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 2.2 MW
5	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- โหลด 0.7 MW
6	<b>ย้ายโหลด SPN 01 ไปจ่ายจาก SPN 05</b>						
7	SPN01S-02	ปลด	สับ		สพน.	SCADA	DIS ตรงข้ามสถานีฯ
8	SPN01VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
9	SPN01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		- -
10	SPN01S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.1
11	SPN01VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F1
12	<b>ย้ายโหลด SPN 02 ไปจ่ายจาก SPN 07</b>						
13	ดิสชด. Tie-line SPN2-7	ปลด	สับ		สพน.		DIS บ้านห้วยสอ
14	SPN02VB-01	สับ	ปลด		SPN		- -
15	SPN02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		- -
16	SPN02S-01	สับ	ปลด		สพน.		DIS POT HEAD F.2
17	SPN02VG-01	ปลด	สับ		SPN		- กราวด์ F2
18	<b>ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPN03VB-01 อยู่ตำแหน่ง OPEN และ ใบมีด SPN03S-01 ปลดอยู่</b>						
19	SPN03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPN		- -
20	SPN03VG-01	ปลด	สับ		SPN	SCADA	- กราวด์ F3
21	<b>แจ้ง กบข.ก3 ปฏิบัติงานได้</b>						
22	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
23	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อชุดปฏิบัติการปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
25	SPN05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
26	SPN07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		- -
27	SPN03VG-01	สับ	ปลด		SPN	SCADA	- กราวด์ F3
28	ย้ายโหลด SPN 02 กลับคืนจาก SPN 07						
29	SPN02VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F2
30	SPN02S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.2
31	SPN02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPN		- -
32	SPN02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
33	ติสซช. Tie-line SPN2-7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.		DIS บ้านห้วยสอ
34	SPN02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
35	SPN07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
36	ย้ายโหลด SPN 01 กลับคืนจาก SPN 05						
37	SPN01VG-01	สับ	ปลด		SPN		- กราวด์ F1
38	SPN01S-01	ปลด	สับ		สพน.		DIS POT HEAD F.1
39	SPN01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPN		- -
40	SPN01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPN		- -
41	SPN01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพน.	SCADA	DIS ตรงข้ามสถานีฯ
42	SPN01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
43	SPN05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							