



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อกบช.(บพ) ๕๓๖ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สิงโตทอง

Switching Deadline

วันที่ 27 มี.ค. 62

วันที่ 15 มี.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บำรุงรักษา OLTC หม้อแปลงไฟฟ้า TP.๒ สถานีไฟฟ้า
กระแสแรงดัน ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.		๓๑ มี.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดหม้อแปลง TP.๒ โดยจ่ายเบรกเกอร์ชานานบัส ๒๒ KV. รหัส KTBBVB-๐๑ เพื่อบำรุงรักษา OLTC หม้อแปลงไฟฟ้า TP.๒	KTB 34B-01	KTB 2BVB-01	นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์สิทธิ์ นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๒ โทร ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมบุญ สิงโตทอง)
อก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TP2 จาก KTB 34B-01 ถึง KTB 2BVB-01
ในวันที่ 31 มี.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 165

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นวรินทร์ อังสทวณิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๑๐๐/๒๖๖๖๖ นิลรอด

(นายสมบุญ สิงโตทอง)
อก.บช.(ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 896
เรียน ผจก. กปอ. กทป.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจพ. 1 (สถานี KTB)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

25 มี.ค. 2562
(นางสาวอรุษา - ศักดิ์พัฒนา)
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

25 มี.ค. 2562
(นางสาวอรุษา - ศักดิ์พัฒนา)
ช.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีฯ กระพุ่มแบน2 หม้อแปลง TP2 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 31-มี.ค.-62 | ระหว่าง | 08.00 น. ถึง 16.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | งานที่ทำ | บำรุงรักษาหม้อแปลง ตามใบขอปฏิบัติงาน 165 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวิน | | วันที่ 22 มีนาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | <i>กบข. ก.3</i> | | วันที่ 22 มี.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์,นายมงคล,นายพนิต,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. เพชรรัตน์, นายขุนทอง ,นายพิชชา,นายสุชาติ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสิทธิชัย,นายอนุสรณ์,นายมนเฑาะ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อน Switching						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- โหลด 11.51 MW
3	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- โหลด 9.85 MW
4	ย้ายโหลด หม้อแปลง TP2 ไปรับจากหม้อแปลง TP1						
5	KTBBVB-01	ปลด	สับ		KTB		- ขนานบัส
6	KTB02BVB-01	สับ	ปลด		KTB		- INCOMING 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
8	KTB03YB-01	สับ	ปลด		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTB03YS-01	สับ	ปลด		KTB		- ใบมีด 115 เควี
10	KTB03YS-02	สับ	ปลด		KTB		- ใบมีด 115 เควี
11	KTB02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB		- INCOMING 2
12	แจ้ง พนักงาน สฟฟ.ททบ.2 ให้ตรวจสอบไฟย้อนทางด้าน Inc.2 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการต่อไป						
13	KTB02BVG-01	ปลด	สับ		KTB		- กราวด์ INCOMING 2
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พื้นที่ควบคุมงานทราบ และงานดำเนินการ ได้						
15	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดทำงานแล้วเสร็จ พร้อมรับการจ่ายไฟ						
17	KTB02BVG-01	สับ	ปลด		KTB		- กราวด์ INCOMING 2
18	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
19	KTB02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTB		- INCOMING 2
20	KTB03YS-01	ปลด	สับ		KTB		- ใบมีด 115 เควี
21	KTB03YS-02	ปลด	สับ		KTB		- ใบมีด 115 เควี
22	KTB03YB-01	ปลด	สับ		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	Manual หม้อแปลง TP1 ปรับแรงดันที่ 22.5 เควี						
24	KTB02BVB-01	ปลด	สับ		KTB		- INCOMING 2
25	KTBBVB-01	สับ	ปลด		KTB		- ขนานบัส
26	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
27	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							