



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ (ก.จ.สท.ร.บ.บ.) 5904  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงศ์พันทา  
ชื่อผู้ส่ง นายสถิตย์ เรืองจ้อย

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทนผจก.กฟผ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนสายแรงสูง ตรงข้ามสถานีสามพราน ๓ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๑	๒๗ พ.ย. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	เปลี่ยนเสาแรงสูง	SAC๑S-๐๑	SAC๑S-๐๒ DISชั่วคราว เชิงสะพาน	นายพิสิทธิ์ หลงสมบูรณ์ ๐๘๙-๘๓๖๕๑๙๘
๒	SAC๐๒					SAC๖S-๐๑	SAC๖S-๐๒ SAC๖S-๐๓	
๓	SAC๐๕					SAC๕S-๐๑	SAC๕S-๐๒	
๔	SAC๐๘					SAC๘S-๐๑	SAC๑S-๐๒ SAB๓S-๐๕ SAC๘S-๐๓	
๕	SAC๑๐					SAC๑๐S-๐๑	SAC๖S-๐๒ SAC๑๐S-๐๒ DISชั่วคราว ป้อมตำรวจ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ริมถนนปิ่นเกล้า-นช.ฝั่งตรงข้ามสามพราน๓.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ช.บ.บ. โทร ๐๘๙-๘๘๕๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสถิตย์ เรืองจ้อย)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟผ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAC1 จาก SAC1S-01 ถึง DIS ชั่วคราว ชิงสะพาน  
ในวันที่ 24 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1650
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SAC6 จาก SAC6S-01 ถึง SAC6S-03  
ในวันที่ 27 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเตอร์ SAC5 จาก SAC5S-01 ถึง SAC5S-02  
ในวันที่ 27 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเตอร์ SAC8 จาก SAC8S-01 ถึง SAB3S-15, SAC8S-03  
ในวันที่ 22 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 5 พิดเตอร์ SAC19 จาก SAC19S-01 ถึง SAC10S-02, DIS ชิงสะพาน ล้อมรั้ว  
ในวันที่ 27 พ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

**เติมเข้า**

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชชา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอัครเดช คุงรัตนศรี  
14 พ.ย. 62

นายอัครเดช คุงรัตนศรี  
(นายอัครเดช คุงรัตนศรี)  
๑๕๐.๑๗๕.๑๗๖.๑๗๗.


สำหรับผู้อนุมัติ **3269**

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. น.พ.อ. สจร.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวชชิง 4 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจพ. (.....) (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเสอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)  
21 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามสถานีสามพราน 3 ถาวร						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1650/2562		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	20 พฤศจิกายน 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 พ.ย. 62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 พ.ย. 62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดคอนก่อนทำสวิตชิง						
2	งานที่ทำ 1. เปลี่ยนสายแรงสูง						
3	2. รื้อถอนต่อตรง SF6 SAC8S-02 ช่างปั้มปตท.						
4	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
5	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
6	SAC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
7	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
8	SAC08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
9	SAC10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
10	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
11	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
12	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-
13	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
14	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
16	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
17	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
18	ย้ายโหลด SAC 6 ไปจ่ายจาก PMB 6						
19	PMB01S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตรงข้ามตึกขาว
20	SAC06VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
21	ย้ายโหลด SAC 1 ไปจ่ายจาก SAU 2						
22	SAC01S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยบางเตย 2
23	SAC01VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
24	ย้ายโหลด SAC 5 ไปจ่ายจาก SAB 3						
25	SAC05S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 โรงเรียนตลาดใหม่
26	SAC05VB-01	สับ	ปลด		SAC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	ย้ายโหลด SAC 10 บางส่วนไปจ่ายจาก SAB 4						
28	SAB04S-08	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ตรงข้ามโรงงานบุญช่วย
29	SAC10S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ป้อมตำรวจสาย 7
30	ย้ายโหลด SAC 8,10 ไปจ่ายจาก NCA 8						
31	NCA08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NCA		-
32	SAC08VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
33	NCA08S-10	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รอยัลแปซิฟิก (ล่าง)
34	SAC10VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
35	SAC01S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.1
36	SAC05S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.5
37	SAC06S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.6
38	SAC08S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.8
39	SAC10S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.10
40	ให้ตรวจสอบสถานะ SF6 SAB3S-15 บริษัทซีเมนต์ ให้อยู่สถานะ OFF และล็อคคาน						
41	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
42	SAC06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS. ตลادنัดสาย 6
43	DIS ชั่วคราวไลน์ SAC1	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราวเชิงสะพานข้ามแม่น้ำ
44	SAC05S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ปากซอยแสงโสม
45	DIS ชั่วคราวไลน์ SAC10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ชั่วคราวหลังป้อมตำรวจสาย 7
46	SAC08S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รอยัลแปซิฟิก (บน)
47	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
48	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
49	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
50	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3						
51	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G4						
52	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G5						
53	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		-
54	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		-
55	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		-
56	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		-
57	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		-
58	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
59	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
60	SAB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
61	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
62	NCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
63	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
64	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
65	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
66	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
67	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
68	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		-
69	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		-
70	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
71	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
72	SAB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
73	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
74	NCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
75	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G1						
76	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G2						
77	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G3						
78	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G4						
79	แจ้งพนักงาน ปลดช็อคกราวด์ จุด G5						
80	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
81	SAC06S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS. ตลาดนัดสาย 6
82	DIS ชั่วคราวไลน์ SAC1	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราวเชิงสะพานข้ามแม่น้ำ
83	SAC05S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ปากซอยแสงโสม
84	DIS ชั่วคราวไลน์ SAC10	ปลด	สับ		สพร.		DIS ชั่วคราวหลังป้อมตำรวจสาย 7
85	SAC08S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6 รอยัลแปซิฟิก (บน)
86	SAC01S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.1
87	SAC05S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.5
88	SAC06S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.6
89	SAC08S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.8
90	SAC10S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.10
91	ย้ายโหลด SAC 8,10 กลับจาก NCA 8						
92	SAC10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
93	NCA08S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รอยัลแปซิฟิก (ล่าง)
94	SAC08VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
95	NCA08VB-01	สับ	ปลด		NCA		-
96	ย้ายโหลด SAC 10 บางส่วนกลับจาก SAB 4						
97	SAC10S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6 ป้อมตำรวจสาย 7
98	SAB04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 ตรงข้ามโรงงานบุญช่วย



