



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บ.ล.(ปบ.) 2262 / 2562

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นางวรรณทนา นาคพานิช

ตำแหน่ง ร.จก.(ว) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตอนเสาแรงสูง ตามแผนผังสั่งเซบแนบ จำนวน ๑ แผ่น

ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	24 พ.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	ตอนเสา 14 ม.เก่าไปสถานี บางเลนชั่วคราว บางเลน 2	Dis.ชด.ตักร้าง	Dis.ชด.สวน กล้วยไม้	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์ อินทร์ พชง.๗ ผจก.กค.ก.๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สวนกล้วยไม้ ขนส่งอริยะแลนด์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทส.บ.บ. โทร ๐๘๙๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางวรรณทนา นาคพานิช)

ตำแหน่ง ร.จก.(ว) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1. พิดเคอร์ ๐8 SLY จาก Dis ชด. ตักร้าง ถึง Dis ชด. สวนกล้วยไม้  
ในวันที่ 24 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1656

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กามกร จินตนาวัฒน์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ พชง. 311๖. ๒๐๕. ๖๖๖. ๖๐๖.

19 พ.ย. 62

กามกร จินตนาวัฒน์  
(อ.ก.บ.บ.แทน น.พ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3267

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บางเลน

อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสถียรพงศ์ แก่นจันทร์)

จ.ก.บ.บ.(ก.๓) รักษาการแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓) 20 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |                  |   |
|------------------------|--|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | จาก Dis ชด.ตึกร้าง - Dis ชด.สวนกล้วยไม้  |                  |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 24 พ.ย. 62   | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น.  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | บล.  | งานที่ทำ         | ถนน 14 ม.เก่าในสถานีฯชด.บางเลน2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1656/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์   |                  | วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562                                  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |                  | วันที่ 19 Nov 62  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |                  | วันที่ 20 Nov 62  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายสถาพร, นายณิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |                  |   |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1. ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching							
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
4	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
5	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
6	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมา
7. ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA06							
8	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
9	DIS โล้น BEA06	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
10	DIS ชด. 10 ม. กล้วยไม้	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS สวนกล้วยไม้
11	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
12. เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.							
13	DIS ชด.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตึกร้าง
14. แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
15. แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
16. แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บล.ทราบ							
17. ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ เวลา น.							
18	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมา
19	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
20	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
21	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
22	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
23. สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
24. เมื่อชุด กฟอ.บล.พร้อมจ่ายไฟ							
25. ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ เวลา น.							
26	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
27	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
28	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
29	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
30	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมา
31. แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
33	DIS ชค.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตีกร้าง
34	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนกลับจาก BEA06						
35	SLY08R-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA SF6	สามแยกตาเพียง
36	DIS ชค. ไลน์ SLY08	ปลด	สับ		บล.	DIS	สวณกล้วยไม้
37	DIS ไลน์ BEA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	ตรงข้ามไร่วัฒนา
38	SLY08R-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA SF6	สามแยกตาเพียง
39	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA R	แยกวัดเกษมฯ
40	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
41	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA R	ร้านกึ่งเก้
42	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA R	ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
43	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
44	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

