



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.สพท.(กป.) ๕๑๗ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุ
ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แพนเนื่อ

Switching Deadline

วันที่ 27 พ.ย. 62

วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.ต.)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพท.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F4(สพท.2)	1 5. 62	08.00	17.00	1. ทดสอบแรงสูงบริเวณหน้าตลาด ทุ่งคอก - บ้านหนองบ่อ	SF6 ชั่วคราว สะพานคอกหน้า ตลาดทุ่งคอก	D15 บ้านหนองบ่อ TKK55-04	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕๖๒๕๖๕๕
2	115KV.	1 ๕๑ 62	08:๐๐	17:๐๐	"	UT6445-09	SP034B-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ตลาดทุ่งคอก - บ้านหนองบ่อ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเกริกฤทธิ์ ทองโต ตำแหน่ง ผจก.ป.....โทร๐๘๑-๙๕๒๐๙๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมาโนช..แพนเนื่อ)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.สพท..

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPO04 จาก SF6 ชั่วคราว ถึง Dis.๖๑.ไรเม็ง TKK55-04
ในวันที่ 1 ๕๑ 62 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1659

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ 115KV จาก UT6445-09 ถึง SP034B-01
ในวันที่ 1 ๕๑ 62 ตั้งแต่เวลา 08:๐๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ณรรณ์ อ.ณปรณันต์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเกริกฤทธิ์ ทองโต

นายณรรณ์ อ.ณปรณันต์
(อ.ก.ป.บ. ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

3293

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

กฟท.สพท., กฟท.กอก.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)
25 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SPO04 และสายส่ง 115 KV.บริเวณ ตลาดทุ่งคอก		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1-ธ.ค.-62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ พาดสายแรงสูง 22 KV.	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1659/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 24 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายพิชชา,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล ,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง ,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
3	SPO04VB-01	Auto	Manual		SPO		
4	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
5	SPO10VB-01	Auto	Manual		SPO		
6	UTG04YB-01	Auto	Manual		UTG		
7	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
8	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		
9	- ย้ายโหลด SPO04 รับไฟจาก SPO06						
10	TKK05S-06	ปลด	สับ		รถทคก-		SF6 ร้านคาร์แคร์
11	DIS.ไลน์ SPO04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทคก-		DIS ชค.โรงพักทุ่งคอก
12	- ย้ายโหลด SPO04 รับไฟจาก UTG01						
13	TKK05S-05	ปลด	สับ		รถทคก-	SCADA	SF6 ไทยฟูดส์
14	TKK03S-02	ปลด	สับ		รถทคก-	SCADA	SF6 ดอนพรหม(ล่าง)
15	TKK05S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถทคก-		DIS หนองบ่อ
16	TKK03S-02	สับ	ปลด		รถทคก-	SCADA	SF6 ดอนพรหม(ล่าง)
17	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.ทั้งระบบ 22 KV และ 115 KV						
18	SF6ไลน์ SPO04	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถทคก-		SF6 สะพานลอยตลาดทุ่งคอก
19	ตรวจสอบ SPO03YB-01 ให้อยู่ตำแหน่ง OPEN						
20	UTG04YS-09	สับ	ปลด,พร้อมกุญแจ		รถทคก-		ABS ตรงข้ามบึงเอี่ยมการยาง
21	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		ใบมีด 115 เควี
22	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		ใบมีด 115 เควี
23	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟส.สพน.ทราบ						
24	แจ้งกฟส.สพน.ทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1						
25	แจ้งกฟส.สพน.ทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งกฟส.สพน.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
27	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
28	SPO04VB-01	Manual	Auto		SPO		
29	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
30	SPO10VB-01	Manual	Auto		SPO		
31	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
32	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		
33	UTG04YB-01	Manual	Auto		UTG		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%							
34	หลังจากกฟส.สพน.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
35	แจ้งกฟส.สพน.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
36	แจ้งกฟส.สพน.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
37	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		
38	SPO04VB-01	Auto	Manual		SPO		
39	SPO06VB-01	Auto	Manual		SPO		
40	SPO10VB-01	Auto	Manual		SPO		
41	UTG04YB-01	Auto	Manual		UTG		
42	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
43	UTG01VB-01	Auto	Manual		UTG		
44	- จ่ายไฟทั้งระบบ 22 KV และ 115 KV						
45	SF6ไลน์ SPO04	ปลด	สับ		รถทคก-		SF6 สะพานลอยตลาดทุ่งคอก
46	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		ใบมีด 115 เควี
47	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		ใบมีด 115 เควี
48	UTG04YS-09	ปลด	สับ,พร้อมมกุญแจ		รถทคก-		ABS ตรงข้ามบึงเอี่ยมการยาง
49	- ย้ายโหลด SPO04 กลับคืนจาก UTG01						
50	TKK03S-02	ปลด	สับ		รถทคก-	SCADA	SF6 ดอนพรหม(ล่าง)
51	TKK05S-04	ปลด	สับ		รถทคก-		DIS หนองบ่อ
52	TKK05S-05	สับ	ปลด		รถทคก-	SCADA	SF6 ไทยฟูดส์
53	TKK03S-02	สับ	ปลด		รถทคก-	SCADA	SF6 ดอนพรหม(ล่าง)
54	- ย้ายโหลด SPO04 กลับคืนจาก SPO06						
55	DIS.ไลน์ SPO04	ปลด	สับ		รถทคก-		DIS ชค.โรงพักทุ่งคอก
56	TKK05S-06	สับ	ปลด,พร้อมล๊อคคาน		รถทคก-		SF6 ร้านคาร์แคร์
57	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		
58	SPO04VB-01	Manual	Auto		SPO		
59	SPO06VB-01	Manual	Auto		SPO		
60	SPO10VB-01	Manual	Auto		SPO		
61	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	UTG01VB-01	Manual	Auto		UTG		
63	UTG04YB-01	Manual	Auto		UTG		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

แผนผังคัปไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 1 ธ.ค. เวลา 08.00-17.00 น.

บริเวณ พาดสายแรงสูง ได้ไลน์ 115 เควี SF6 ซักครว สะพานลอยหน้าตลาดทุ่งคอก และ DIS หนองบ่อ

