



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

3273

Switching Deadline

วันที่ 22 พ.ย. 62

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพ.ร.(ปบ.) 5940
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงศ์พันทา
ชื่อผู้ส่ง นายไพจิตร จเรบุญศิริ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟอ. สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ซ่อมแซมสายแรงสูงขาดบนสะพานโพธิ์แก้ว ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๓	๒๔ พย ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ซ่อมแซมต่อสายแรงสูงชำรุดและ แก้ไขสายกร่อนหลายจุด	SAB๓S-๐๓	SAB๓S-๐๔ SAB๓S-๐๔ SAB๓S-๐๕ OY1๑S-๐๓	นายวิชาชัย วงศ์บุญมาก ๐๘๙-๙๘๑๔๗๗๒
๒	SAB๐๘					Disชั่วคราวข้าง รร. ภปร	OY1๑S-๐๗ OY1๑S-๐๓ SAB๘S-๐๔	
๓	SAB๐๙					SAB๙S-๐๒	SAB๙S-๐๓ SAB๓S-๐๕ OY1๑S-๐๓ OY1๑S-๐๖	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ริมถนนเพชรเกษมขวออกไม่นครปฐมตั้งแต่บ่ิมปดท.ถึงสะพานโพธิ์แก้ว

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ...นายวัลลภ สุวรรณศรี...ตำแหน่ง...ชน.ปบ...โทร ๐๘๙-๘๘๘๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายसानิตย์ เจริญศิริ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SAB3 จาก SAB9S-03 ถึง SAB3S-09, 04I9S-03
ในวันที่ 24 พย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1660/62
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ SAB8 จาก Dis.ภปร. ถึง SAB8S-04, 04I10S-03, 04I1S-03
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ SAB9 จาก SAB9S-02 ถึง SAB9S-03, 04I1S-03, SAB9I-03
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ ธรรมประพันธ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทพ.อ.ฉฉา สุธรรมพร

ผดริณทร์ ลีศักดิ์นาค
(ศก.5 กก.ท. นว.ตพ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3273

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คพ.)

เรียน ผจก.

กทพ.ฉ.พร.

~~อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)~~

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - นเป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายเสอพงค์ แก่นจันทร์)

ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

21 พ.ย. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ SAB03,08,09 บริเวณเชิงสะพานโพธิ์แก้ว
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 ธ.ค. 62 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.สพร. งานที่ทำ แก้ไขสายแรงสูงชั่วคราวและกร่อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1660/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 21 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
5	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
6	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
7	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
8	SAC08VB -01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
9	- ย้ายโหลด SAB03 ไปจ่ายจาก SAC08						
10	SAB03S-15	ปลด	สับ		รถสพร-		SF6 บริษัทซีเมนต์
11	SAB03S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถสพร-		SF6 แพต่านานน้ำ(บน)
12	- ย้ายโหลด SAB09 ไปจ่ายจาก SAB10						
13	SAB09S-04	ปลด	สับ		รถสพร-	SCADA	SF6 อยู่ปรีชา(บน)
14	SAB09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS ธนาकारไทยพาณิชย์(บน)
15	- ดับไฟไลน์ SAB03,08,09 เวลา 08.30 น.						
16	SAB03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS ปากซ.วัดสรรเพชร(ล่าง)
17	SAB09S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถสพร-		DIS ปากซ.วัดสรรเพชร(บน)
18	ตรวจสอบ SAB03S-06 ให้เปิดวงจรโชว์ "OFF"พร้อมล็อคคานไว้				รถสพร-		SF6 ก่อนร้านออเร้นท์(ติดบ้าน)
19	ตรวจสอบ SAB08S-04 ให้เปิดวงจรโชว์ "OFF"พร้อมล็อคคานไว้				รถสพร-		SF6 ร้านออเร้นท์(ติดถนน)
20	ตรวจสอบ OYI09S-03 ให้เปิดวงจรโชว์ "OFF"พร้อมล็อคคานไว้				รถสพร-		SF6 ปีม ปตท.(แม่ล่าง)
21	ตรวจสอบ OYI10S-03 ให้เปิดวงจรโชว์ "OFF"พร้อมล็อคคานไว้				รถสพร-		SF6 ปีม ปตท.(แม่บน)
20	หมายเหตุ : ไฟในไลน์ SAB08 ดับไว้แล้วตั้งแต่ DIS.ภปร. - SAB08S-04,OYI01S-07,OYI10S-03						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.สามพรานรับทราบ						
22	แจ้งกฟอ.สามพราน Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
23	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G1						
24	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G2						
25	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G3						
26	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G4						
27	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G5						
28	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G6						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้งกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
30	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
31	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
32	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
33	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
34	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
35	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
36	SAC08VB -01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
37	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
38	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
39	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
40	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G3 ออก						
41	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G4 ออก						
42	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G5 ออก						
43	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G6 ออก						
44	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
45	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
46	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
47	SAB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
48	SAB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
49	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
50	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
51	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
52	SAC08VB -01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
53	- จ่ายไฟไลน์ SAB03,08,09						
54	DIS.ไลน์ SAB08	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS ภปร.(ล่าง)
55	SAB03S-03	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS ปากช.วัดสรรเพชร(ล่าง)
56	SAB09S-02	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS ปากช.วัดสรรเพชร(บน)
57	- ย้ายโหลด SAB09 กลับคืนจาก SAB10						
58	SAB09S-03	ปลด	สับ		รถสพร-		DIS ธนาคารไทยพาณิชย์(บน)
59	SAB09S-04	สับ	ปลด		รถสพร-	SCADA	SF6 อยู่ปรีชา(บน)
60	- ย้ายโหลด SAB03 กลับคืนจาก SAC08						
61	SAB03S-09	ปลด	สับ		รถสพร-		SF6 แพต่านานน้ำ(บน)
62	SAB03S-15	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถสพร-		SF6 บริษัทซีเมนต์
63	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
64	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
65	SAB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
66	SAB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		
67	SAB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
68	SAB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		
69	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
70	SAC08VB -01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
***** สิ้นสุด Switching *****							

งานตีพิมพ์ฐานอากาศที่ยี่ 24 พฤศจิกายน 2562 ต่อสาขาอากาศข้ามแม่น้ำและแก๊วในสายกร่อนชำรุด

