



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 3 ธ.ค. 62

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า .....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.3) .....  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟสถานีไฟฟ้า สถานีฯ บ้านโป่ง 2 ตามบันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	9 ธ.ค.62	07.30	12.30	ปลด Line BP2 to No.1	BP2 70122	BPB02YS-03
2	115 เควี	9 ธ.ค.62	12.30	16.30	ปลด Line BP2 to No.2	BP2 70412	BPB08YS-02

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นาย นครินทร์ อังสนาวศิน.....ตำแหน่ง.....วศก.5.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 KV จาก BP2-70122 ถึง BPB02YS-03  
ในวันที่ 9 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 12.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1664

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 วงจร/หม้อแปลง 115KV จาก BP2-70412 ถึง BPB08YS-02  
ในวันที่ 9 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มินซ์ ทอธธอย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นครินทร์ อังสนาวศิน

(นครินทร์ อังสนาวศิน)  
(๐๐๐.๕๓๖๖ นว.๐๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.) 3367  
เรียน ผจก. กฟผ.บป. ....

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ.....แผ่น

อก.บ.ช.(ก.๓) ✓  
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผจก. 2 (สถานีฯ BPB) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)  
อก.บ.บ.(ก.๓) - 2 ธ.ค. 2562

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)  
อก.บ.บ.(ก.๓) - 2 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง 2(กฟผ.)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9 ธ.ค. 62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	Correct Hot Clamp ตามใบขอปฏิบัติงาน 1664/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนเฑาะ ทอญ้อย		วันที่ 2 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑาะ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอนก่อนการย้ายโหลด							
1	แจ้งพนักงานสถานีบ้านโป่ง ตรวจสอบสถานะสวิตซ์ไบมีด 115 เควี รหัส BPB04YS-01.BPB04YS-03 อยู่สถานะสับโซว์ Close						
2	BPB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BPB08YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	<b>**ย้ายโหลดไลน์ BP2-70122 ไปรับไฟจาก ไลน์ BP2-70412**</b>						
5	BPB04YB-01	ปลด	สับ		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	BPB02YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BPB02YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
8	BPB02YS-03	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
9	เมื่อ กฟผ.พร้อมปฏิบัติงานไลน์ BP2-70122						
10	BP2-70122	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	BP2-70127	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
12	แจ้ง กฟผ. ปฏิบัติงานไลน์ BP2-70122 ได้						
13	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	BPB08YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
15	หลังจากกฟผ. ปฏิบัติงานไลน์ BP2-70122 แล้วเสร็จ ปฏิบัติงานไลน์ BP2-70412 ต่อ						
16	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
17	BPB08YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
18	<b>**ย้ายโหลดไลน์ BP2-70412 ไปรับไฟจาก ไลน์ BP2-70122**</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
19	BP2-70127	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
20	BP2-70122	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	BPB02YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
22	BPB02YS-03	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
23	BPB02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
24	BPB08YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BPB08YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
26	BPB08YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
27	เมื่อ กพ.พร้อมปฏิบัติงานไลน์ BP2-70412						
28	BP2-70412	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	BP2-70417	สับ	ปลด		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
30	BPB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	BPB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2							
32	หลังจากกพ. ปฏิบัติงานไลน์ BP2-70412 แล้วเสร็จ						
33	BPB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	BPB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	<b>**ย้ายโหลดไลน์ BP2-70412 กลับคืนจาก ไลน์ BP2-70122**</b>						
36	BP2-70417	ปลด	สับ		EGAT		- ไบมีด 115 เควี
37	BP2-70412	ปลด	สับ		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	BPB08YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
39	BPB08YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
40	BPB08YB-01	ปลด	สับ คง Manual		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
41	BPB04YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BPB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
43	BPB08YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 11137 /2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562


เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2
อุปกรณ์	-De-energize 115 kV Line BP2 to PEA No.1 (BP2 70122, 70127)
งานที่ทำ	- Correct Hot Clamp
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 09	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	จันทร์	ที่ 09	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	12.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายยงยุทธ สีขาว)  
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 11138 /2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง 2

อุปกรณ์ -De-energize 115 kV Line BP2 to PEA No.2 (BP2 70412, 70417)

งานที่ทำ - Correct Hot Clamp

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ	เริ่มวัน	จันทร์	ที่ 09	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	12.30 น.
	ถึงวัน	จันทร์	ที่ 09	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2562	เวลา	16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.