



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงพันธ์ทา .....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ.กฟผ. ....

# วิทยุขอดับไฟ

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3) .....  
ตำแหน่ง .....

Switching Deadline  
วันที่ 19 ธ.ค. 62

ด้วย กฟผ. จะขอดับไฟสถานีไฟฟ้า สถานีฯ นครชัยศรี 1. ตามบันทึกจำนวน 1. แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	22 เควี	24 ธ.ค.62	07:30	16:30	Major Inspection OLTC & Correct Oil Leak KT2A//1A	NCS 2212	NCABR-11 NCABR-12 (SW. load)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย นครินทร์ อังสนาวาศิน ตำแหน่ง วิศวกร.5.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง NCS-KT2A จาก NCS-2212 ถึง NCABR-11, BR-12  
ในวันที่ 24 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1665
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
- พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ วัฒนศิริ ประสานงานการขอดับไฟกับ คณะวิศวกร พื้นที่

15 ธ.ค. 62

วิวัฒน์ วัฒนศิริ  
(วิวัฒน์ วัฒนศิริ)  
อ.ก.ป.บ. นครชัยศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.) 3489  
เรียน ผจก. กฟภ.นครชัยศรี, กฟภ.นครปฐม

อก.บ.ช.(ก.๓) .....  
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ชก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)  
16 ธ.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ NCA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ชก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)  
16 ธ.ค. 2562

# ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |  |          |   |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ นครชัยศรี กพผ.(KT1A-2A)   |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 24-ธ.ค.-62   | ระหว่าง  | 07.30 น. ถึง 16.30 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กพผ.   | งานที่ทำ | Correct Oil Leak ตามใบขอปฏิบัติงาน 1665   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง  |          | วันที่ 15 ธันวาคม 2562  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 15 ธ.ค. 62   |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          | วันที่ 16-12-62   |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต<br>2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมนโษช<br>3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ |          | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
5	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		L = 0.5 MW
6	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		L = 2.7 MW
7	NCABR-11	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		L = 0.1 MW
8	NCABR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		NCA		L = 5.3 MW
9	ย้ายโหลด NCA11 ไปจ่ายจาก NCA03						
10	NCA03S-03	ปลด	สับ		กพผ.	SCADA	SF6 ร้านไทรทอง
11	NCABR-11	สับ	ปลด		NCA		
12	ย้ายโหลด NCA12 ไปจ่ายจาก SAC09						
13	NCA12S-08	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 แบงค์คาร์แคร์
14	NCABR-12	สับ	ปลด		NCA		
15	แจ้งพนักงานสถานีฯ NCA ให้ทำการปลดใบมีดด้าน Source และ Load ของ Recloser NCABR-11 และ BR-12 ออกทั้ง 3 เฟส						
16	NCS-2212	สับ	ปลด		EGAT		
17	NCS-2217	สับ	ปลด		EGAT		
18	แจ้งกพผ.ให้ปฏิบัติงานได้						
19	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
20	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
21	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		
23	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
24	เมื่อกพผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
26	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
27	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		
28	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NCS-2271	ปลด	สับ		EGAT		
30	NCS-2272	ปลด	สับ		EGAT		
31	แจ้งพนักงานสถานีฯ NCA ให้ทำการสับไบเมิตด้าน Source และ Load ของ Recloser NCABR-11 และ BR-12 เข้าทั้ง 3 เฟส						
32	ย้ายโหลด NCA12 กลับจาก SAC09						
33	NCABR-12	ปลด	สับ คง Nonreclosing,Alt		NCA		
34	NCA12S-08	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 แบงค์คาร์แคร์
35	ย้ายโหลด NCA11 กลับจาก NCA03						
36	NCABR-11	ปลด	สับ คง Nonreclosing,Alt		NCA		
37	NCA03S-03	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 รัานไทรทอง
38	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
39	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
40	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
41	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
42	NCABR-11	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		
43	NCABR-12	Nonreclosing, ALT	Normal		NCA		
	สิ้นสุดสวิตซ์ทั้งหมด						



## บันทึก

ที่ หจล-ส. 11210 /2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 kV  
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครชัยศรี
อุปกรณ์	- NCS-KT1A & KT2A [ 115 / 22 kV 25 MVA ] (NCS 2212, 2217)
งานที่ทำ	- Major Inspection OLTC & Correct Oil Leak KT2A
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.  
ถึงวัน อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน .....วันที่.....เวลา.....น.