



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PEA

เลขที่ ก.๓.บ.ล.(ปบ.) ๒๓๑๘ / ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคสมันต์

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นวงเลน

Switching Deadline

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า.อ.นวงเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ทดสอบ.๑๑๕. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน๑..... แผ่น
ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	04SPN	30 พ.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายเป็นสาย SAC	Dis ชด.หน้า เซเวน	04SPN4S-08 (เจ้าแม่สามสี)	นายพลภัทร วัฒนะ พลฤกษ์ พงษ์.๕ ผกส.
๒.	09SPN	30 พ.ย.62	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายเป็นสาย SAC	SPN09S-04	SPN09S-09- SPN04S-07	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) โรงสี-ติดแถว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ผ.บ.ป. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ | มีโอกาสชำรุด ๑.๒ | ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Handwritten signatures)

(นายสงวน นาคสมันต์)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.นวงเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPN๐๔ จาก Dis ชด.หน้าเซเวน ถึง SPN 4S-08 (เจ้าแม่สามสี)

ในวันที่ 30 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1667/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SPN๐๙ จาก SPN๐9S-04 ถึง SPN๐9S-09, SPN 4S-0๗

ในวันที่ 30 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย *(Handwritten name)* ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวินัย หอยสังข์ทอง

28 พ.ย. 62

(Handwritten signatures and stamps)

สำหรับผู้อนุมัติ

3296

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บ.ก., บ.ล.

อก.บ.ช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(Handwritten signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจำเริญ)

ก.๓.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

๒๕ ๗ ๗ ๖๕๖๒

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 3 แผ่น



แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ โรงสี-ตึกแถว		
2. กำหนดวันทำงาน	30-พ.ย.-62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายเป็นสาย SAC ตามใบขอปฏิบัติงาน 1667/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
3	SPN04VB-01	Auto	Manual		SPN		
4	SPN07VB-01	Auto	Manual		SPN		
5	SPN09VB-01	Auto	Manual		SPN		
6	SPN10VB-01	Auto	Manual		SPN		
7	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
8	KSA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
9	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		
10	ย้ายโหลด SPN04 บางส่วนรับไฟจาก SPN10						
11	SPN04S-09	ปลด	สับ		บลง.		SF6 ป้อมตำรวจ
12	SPN04S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS โค้งเจ้าแม่สามสี
13	ย้ายโหลด SPN09 บางส่วนรับไฟจาก KSA03						
14	KSA03S-19	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา วงจรบน
15	KSA03S-21	ปลด	สับ		บลง.	SCADA	SF6 ฝั่คอกเนื้อ
16	SPN09S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS หลัง CJ
17	KSA03S-19	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา วงจรบน
18	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
19	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS หน้าร้านเซเว่น
20	SPN09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บลง.		DIS แยกท่าเสา
21	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟอ.บล.ทราบ						
22	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1					บล.	
23	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2					บล.	
24	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G3					บล.	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
26	SPN04VB-01	Manual	Auto		SPN		
27	SPN07VB-01	Manual	Auto		SPN		
28	SPN09VB-01	Manual	Auto		SPN		
29	SPN10VB-01	Manual	Auto		SPN		
30	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
31	KSA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กพผ.		
32	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
33	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
34	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					บล.	
35	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					บล.	
36	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G3					บล.	
37	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		
38	SPN04VB-01	Auto	Manual		SPN		
39	SPN07VB-01	Auto	Manual		SPN		
40	SPN09VB-01	Auto	Manual		SPN		
41	SPN10VB-01	Auto	Manual		SPN		
42	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
43	KSA-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กพผ.		
44	KSA03VB-01	Auto	Manual		KSA		
45	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
46	DISชั่วคราว	ปลด	ล๊اب		บลง.		DIS หน้าร้านเซเว่น
47	SPN09S-04	ปลด	ล๊اب		บลง.		DIS แยกท่าเสา
48	ย้ายโหลด SPN09 บางส่วนกลับจาก KSA03						
49	KSA03S-19	ปลด	ล๊اب		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา วงจรบน
50	SPN09S-09	ปลด	ล๊اب		บลง.		DIS หลัง CJ
51	KSA03S-21	ล๊اب	ปลด		บลง.	SCADA	SF6 ฝัคอกเนื้อ
52	KSA03S-19	ล๊اب	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา วงจรบน
53	ย้ายโหลด SPN04 บางส่วนกลับจาก SPN10						
54	SPN04S-08	ปลด	ล๊اب		บลง.		DIS โคงเจ้าแม่สามสี
55	SPN04S-09	ล๊اب	ปลด+ล๊อคคาน		บลง.		SF6 ป้อมตำรวจ
56	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		
57	SPN04VB-01	Manual	Auto		SPN		
58	SPN07VB-01	Manual	Auto		SPN		
59	SPN09VB-01	Manual	Auto		SPN		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	SPN10VB-01	Manual	Auto		SPN		
61	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
62	KSA-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
63	KSA03VB-01	Manual	Auto		KSA		
สิ้นสุด Switching							

