



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบ.บ. (ตบ.) ๒๖๓๖/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 29 พ.ย. 62
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กบ.บ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้อุปกรณ์ ต้นriser Pole สถานีไฟฟ้า อ้อมน้อย.๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	ONB 5S-01	30 พ.ย. 2562	08:30 น.	11:30 น.	แก้อุปกรณ์หน้าสัมผัส Disconnecting sw. เฟส A,B,C ด้าน Load พร้อมทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุด	ONB 5VB-01	ONB 5S-01	นายไพรัช น้อยมณี พง.7 0815719973
2.	ONB 9S-01	30 พ.ย. 2562	08:30 น.	11:30 น.		ONB 9VB-01	ONB 9S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไวยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พง.๖ ผ.ต.บ.บ.บ.(ก.๓) โทร. ๐๖๑๕๓๕๖๒๕๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสรเชษฐ สุธพิสิฏฐ์)
ตำแหน่ง วิศวกร ๑๐ ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.ค.ฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผ.ค.ฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ONB 5S จาก ONB 5VB-01 ถึง ONB 5S-01
ในวันที่ 30 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1670
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ ONB 9S จาก ONB 9VB-01 ถึง ONB 9S-01
ในวันที่ 30 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 11:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นพรัตน์ ฐิต ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไพรัช น้อยมณี
29 พ.ย. 62

(นาย นพรัตน์ ฐิต)
2๕๐-11๗๗ ผ.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(ค.ฟ.) 3352
เรียน ผ.จก. กฟ.๑๗๗ กฟ.๑๗๗
อ.ก.บ.บ.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น



ผ.ค.ฟ. 2 (สถานี อ้อมน้อย 2)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมน้อย 2 (ดีส ONB05S-01, ONB09S-01)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ธ.ค. 62	เวลา	08.30 น.	ถึง	1 ธ.ค. 62	เวลา	11.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1670/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชีณะ					วันที่	28 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	28-11-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	29 พ.ย. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆช						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร ONB09 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร ONB08						
3	ONB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- 4.9 MW
4	ONB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- 8 MW
5	ONB08S-05	ปลด	สับ		อมน.		DIS ไตไลน์ กพฟ.
6	ONB09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		SF6 ตรงข้ามปั๊ม ปตท.
7	ONB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		-
8	ONB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		-
9	ย้ายโหลด วงจร ONB04 บางส่วน ไปรับไฟจาก วงจร KTB05						
10	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- 22 MW
11	ONB04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- 4.9 MW
12	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- 26.4 MW
13	KTB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- 1.7 MW
14	KTB05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามบ. MCJ AND SUN
15	KTU02S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 อนามัยบ้านแคทราย
16	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
17	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
18	KTB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-
19	ย้ายโหลด วงจร ONB05 ไปรับไฟจาก วงจร ONB04						
20	ONB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- 4.8 MW
21	ONB04S-03	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยจอตรมัน
22	ONB05VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
23	ONB05S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.5
24	ONB05VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		ONB		-
25	ตรวจสอบด้าน ONB05VB-01 ไฟดับเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	ONB05VG-01	ปลด	สับ		ONB		- กราวด์ F5
27	แจ้งสภาพการจ่ายไฟและพื้นที่ไฟดับระบบ 22 เควี ให้ กบข.(ก.3) ทราบ และให้แก้ไขจุดร้อน ไบมีด รหัส ONB05S-01 สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
28	เมื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน ไบมีด รหัส ONB05S-01 เสร็จเรียบร้อยยืนยัน สามารถย้ายโหลดกลับสภาพปกติได้						
29	ONB05VG-01	สับ	ปลด		ONB		- กราวด์ F5
30	ONB05VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-
31	ONB05S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.5
32	ย้ายโหลด วงจร ONB05 กลับจาก วงจร ONB04						
33	ONB05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONB		-
34	ONB04S-03	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ปากซอยจอตรมัน
35	ย้ายโหลด วงจร ONB04 กลับจาก วงจร KTB05						
36	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
37	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
38	KTB05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		-
39	KTU02S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 อนามัยบ้านแคราย
40	KTB05S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามบ. MCJ AND SUN
41	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
42	ONB04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		-
43	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
44	KTB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-
45	ย้ายโหลด วงจร ONA09 ไปรับไฟจาก วงจร ONA05						
46	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
47	ONB09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		-
48	ONB05S-10	ปลด	สับ		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.บางกอกพัฒนาอเตอร์
49	ONB09VB-01	สับ	ปลด		ONB		-
50	ONB09S-01	สับ	ปลด		อมน.		DIS POT HEAD F.9
51	ONB09VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		ONB		-
52	ตรวจสอบด้าน ONB09VB-01 ไฟดับเรียบร้อย						
53	ONB09VG-01	ปลด	สับ		ONB		- กราวด์ F9
54	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
55	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		-
	สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 2						
56	เมื่อปฏิบัติงานแก้ไขจุดร้อน ไบมีด รหัส ONB09S-01 เสร็จเรียบร้อยยืนยัน สามารถย้ายโหลดกลับสภาพปกติได้						
57	ONB09VG-01	สับ	ปลด		ONB		- กราวด์ F9
58	ONB09VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		ONB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
59	ONB09S-01	ปลด	สับ		อมน.		DIS POT HEAD F.9
60	ย้ายโหลด วงจร ONB09 กลับจาก วงจร ONB05						
61	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
62	ONB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
63	ONB09VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONB		- -
64	ONB05S-10	สับ	ปลด		อมน.	SCADA	SF6 ตรงข้าม บ.บางกอกพัฒนาอเตอร์
65	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
66	ONB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
67	ONB05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
68	ย้ายโหลด วงจร ONB09 กลับจาก วงจร ONB08						
69	ONB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- -
70	ONB09S-06	ปลด	สับ		อมน.		SF6 ตรงข้ามบ้่ม ปตท.
71	ONB08S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.		DIS ไต้ไลน์ กฟผ.
72	ONB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
73	ONB09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							