



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

ส่งแล้ว

เลขที่..... วันที่.....
 ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า..... ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓).....
 ชื่อผู้ส่ง..... ตำแหน่ง.....

ด้วยการไฟฟ้า **กฟภ** จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ตามแผนผัง
 สังเขบนับ จำนวน..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAB๐๕	๒๔ พ.ย. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ตัดต้นไม้ได้ไลน์บริเวณ ด้านหน้า รร.นายร้อยสาม พราน	SAB๐๕S-๐๓ แยกวัดเดชา	SAB๐๕-๐๕ ประตู	นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๘๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง ขม.ปบ. โทร. ๐๘๘๘๘๔๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SAB5 จาก SAB5J-03 ถึง SAB5J-0
 ในวันที่ 24 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1673/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย **ชนิท มนุษย์** ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ช.ดร.น.ท.ว. อ.จ.ดร.ท.ว. ๔
 (..... ๕๓๓๗ นว.๐๗.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3284
 เรียน ผคก. กฟภ. กฟภ.
 อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ผคฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ดร.น.ท.ว. อ.จ.ดร.ท.ว. ๔
 (นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน แยกไฟแดงวัดเดชา - ประตุ4 โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 พ.ย. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กพอ.สพร. งานที่ทำ ตัดต้นไม้ใต้ไลน์แรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1673/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายธนิต บุญชู วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 22 พ.ย. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
4	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 5.6 MW
5	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		- โหลด 3.2 MW
6	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- โหลด 2.4 MW
8	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วน ประตุ4 - ถนนนายอำเภอ ไปจ่ายจาก NCA03						
9	SABBVB-01	ปลด	สับ		SAB	SCADA	- ขนานบัส
10	NCA03S-06	ปลด,ลือคคาน	สับ		สพร.		SF6 หน้าSCG ข้าง สนง.สพร.
11	NCA03S-08	ปลด	สับ		สพร.		DIS สามแยกบ้านโตนานี
12	SAB05S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS ประตุ 2
13	NCA03S-06	สับ	ปลด,ลือคคาน		สพร.		SF6 หน้าSCG ข้าง สนง.สพร.
14	SABBVB-01	สับ	ปลด		SAB	SCADA	- ขนานบัส
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
16	SAB05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS แยกวัดเดชา
17	แจ้ง สถานะไฟดับให้ ข่างหน้างานทราบ ตัดต้นไม้ใต้ไลน์สายส่งแรงสูงได้ ไม่มี ShortGround						
18	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
19	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
21	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
22	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
25	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	SA2-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
28	SAB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB		-
29	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
30	NCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
31	SAB05S-03	ปลด	สับ		สพร.		DIS แยกวัดเดชา
32	ย้ายโหลด SAB05 บางส่วนกลับคืนจาก NCA03						
33	SABVB-01	ปลด	สับ		SAB	SCADA	- ขนานบัส
34	NCA03S-06	ปลด	สับ		สพร.		SF6 หน้าSCG ข้าง สนง.สพร.
35	SAB05S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS ประตู 2
36	NCA03S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS สามแยกบ้านโอดานี
37	NCA03S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 หน้าSCG ข้าง สนง.สพร.
38	SABVB-01	สับ	ปลด		SAB	SCADA	- ขนานบัส
39	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
40	SA2-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
41	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
42	SAB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB		-
43	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
44	NCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		-
สิ้นสุด Switching							

กฟอ.สามพราน
 เลขรับที่ 8109
 วันที่ ๒๒ พย ๒๕๖๒
 เวลา ๑๐:๒๖ น.



ที่ ดช ๐๐๓๕.๑๖/๕๖๓๘

กองบังคับการอำนวยการ
 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 อำเภอสามพราน
 จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว
 เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี จะเสด็จพระราช
 ดำเนินพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปี
 การศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๗๖ นาย ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ทอลประชุม
 ชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เนื่องจากมีต้นไม้ขนาดใหญ่ อยู่เหนือแนวสายไฟแรงสูง บริเวณด้านหน้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 ซึ่งมีแนวโน้มจะหักโค่น ทำให้กระแสไฟฟ้าดับและทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย เพื่อป้องกันความเสียหาย
 ดังกล่าว จึงประสานมายังท่าน เพื่องดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หากในวันดังกล่าวไม่สามารถดำเนินการได้ กรุณาแจ้งให้ทราบ ในการนี้
 มอบหมายให้ พันตำรวจโท นัฐพร สีดาใหญ่ สารวัตรฝ่ายยานพาหนะอาคารและสถานที่ กองบังคับการ
 อำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๐๐๐๗-๓๓๗๐ เป็นผู้ประสานการปฏิบัติ
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(ปรัชญา ประสานสุข)

ผู้บังคับการอำนวยการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

- เรียน
- | | |
|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> รจก.ท) | <input type="checkbox"/> รจก.เ. |
| <input type="checkbox"/> ทผ.วค. | <input type="checkbox"/> ทผ.บป. |
| <input type="checkbox"/> ทผ.บค. | <input type="checkbox"/> ทผ.คย. |
| <input type="checkbox"/> ทผ.ภส. | <input type="checkbox"/> ทผ.บพ. |
| <input checked="" type="checkbox"/> ทผ.ปบ. | <input type="checkbox"/> ผสน. |
| <input type="checkbox"/> ทผ.มต. | <input type="checkbox"/> รจก. |
| <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> นวค. |
| <input type="checkbox"/> จป. | <input type="checkbox"/> รายงาน |
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบ | |
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบและถือปฏิบัติ | |
| <input type="checkbox"/> เพื่อทราบและดำเนินการ | |
- ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสถานียศ เจริญศิริ
 ผจก.กฟอ.สพร. ชั้น ๑
 ๒๒ พย ๒๕๖๒

ยานพาหนะ อาคารและสถานที่
 กองบังคับการอำนวยการ
 ร. ๐ ๓๔๓๒ ๕๕๗๗