



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.ปบ.(บ.บ.) ๒๓๓๓ /๒๕๖๒
 ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า
 ชื่อผู้ส่ง นางวรรณพนา นาคพานิช

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บวงเลน

ด้วยการไฟฟ้า บ.บวงเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสาย ๑๑๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ต. แผ่น
 ดังนี้

ร.	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	28 พ.ย. 62	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายส่ง 115 ไปสถานี บางเลนชั่วคราว บางเลน 2	Dis ๑๓. ลอน กล้วยไม้	Dis ๑๓. บ. SRK	นายสุนทร มากคล้าย พชง. กกค.๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สวมกล้วยไม้แอร์ออลคิดส์ บริษัทไทยฟิงต้า.สถานตากอากาศวังหลวงวิวัฒนา.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง. ตำแหน่ง. อก.ปบ. โทร. ๐๘๓-๕๕๑๑๕๑๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๓ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
2. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นางวรรณพนา นาคพานิช)

ตำแหน่ง รจก.(บ.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บวงเลน..

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SLY8 จาก Dis ๑๓. ลอนกล้วยไม้ ถึง Dis ๑๓. บ. SRK
 ในวันที่ 28 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1683162

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า. ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟอ.บวงเลน. นายสิงห์ทอง.

27 พ.ย. 62

ผอ.รท.ร. อภิสิทธิ์
 (รท. รท.น พ.๓.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3337
 เรียน ผจก. กฟอ.บ.ค., กฟอ.พ.บ.ค.
 อก.บช.(ก.๓) อ.จ.ว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น
 ผจฟ. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

27 พ.ย. 62
 (นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
 อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สวนกล้วยไม้-บริษัท SRK		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 พ.ย. 62	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	พาดสาย 115 เควี ไปสถานีฯ บางเลน 2 ชั่วโมง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1683/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย			นายพนิต ราชภูริเนียม วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๖-11-๖๒
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๑๗ พ.ย. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนโชน (กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	SCADA	-
3	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		บล.	SCADA	R วัดเกษม
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	SCADA	-
5	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมช.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
6	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
7	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนไปจ่ายจาก BEA06						
8	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
9	DIS Tie Line	ปลด	สับ		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
10	DIS ชั่วโมง SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS บริษัท SRK
11	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
13	DIS ชั่วโมง SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS สวนกล้วยไม้
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2						
17	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA	SCADA	-
18	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT, GND	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
19	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	SCADA	-
20	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมช.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
21	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
23	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA	SCADA	-
24	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT, GND		บล.	SCADA	R วัดเกษม
25	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY	SCADA	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		พมต.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
27	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
28	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
29	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
30	DIS ชั่วคราว SLY08	ปลด	สับ		บล.		DIS สวนกล้วยไม้
31	ย้ายโหลด SLY08 กลับจาก BEA06						
32	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
33	DIS ชั่วคราว SLY08	ปลด	สับ		บล.		DIS บริษัท SRK
34	DIS Tie Line	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
35	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
36	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA	SCADA	- -
37	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
38	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY	SCADA	- -
39	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		พมต.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
40	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

