



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดบ.๑๐๓๒ / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา
ชื่อผู้ส่ง นายบัญญัติ ม่วงสวย

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดบ.ข.

ด้วยการไฟฟ้า...ด้านมะขามเตี้ย...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า...ด้านมะขามเตี้ย...ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA.๐๘	๒๙ พ.ย. ๖๒	๐๙.๐๐ น.	๑๑.๐๐ น.	แก้ไขสายตกลุกถ่วง และติดตั้ง ตรอกพ้อที่ไลน์แยก	DMA๘S-๐๔	DMA๘S-๐๕	นายอรุณ บุญญาติ โทร ๐๘๑-๓๗๘๐๗๖๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านลำขุนไทย และบ้านแปดหลัง ต.รางสวดี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชูเกียรติ มาลาควา ตำแหน่ง ชนง โทร ๐๙๘-๔๘๗๕๒๙๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายบัญญัติ ม่วงสวย..)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดบ.ข.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ DMA08 จาก DMA 8S-04 ถึง DMA 8S-05
ในวันที่ ๒๙-๑๑-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1689/๒๕๖๒
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๒๐๐๖ ตรีพรสุวิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.จก.กฟส.ดบ.ข.
๒๗ พ.ย. ๖๒


(นายบัญญัติ ม่วงสวย..)
๐๖๐. 1๗๗ ๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 3355

เรียน ผ.จก. กฟภ. ๓ ดบ.ข.

อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


29 พ.ย. 2562
(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	สามแยกลำขุนไทย					
กำหนดวันที่ทำงาน	29/11/2562	เวลา	09.00 น.	ถึง	29/11/2560	เวลา 11.00 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบหน่วย DMA08		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1689/2562
เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมงคล ทรัพย์สุข				วันที่	27 พฤศจิกายน 2562
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	29 พ.ย. 62
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	29 พ.ย. 62
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร นายสถาพร, นายธนิธ, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ DMA,NOM							
1	ย้ายโหลด DMA08 บางส่วนไปรับไฟจาก NOM02						
2	DMA08R-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ	R	บ้านรางสาสี่
3	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
4	NOM03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ	R	เขาคันทอก
5	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		
6	DMA08S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ตมข.	SF6	สวนเปี่ยมสุข
7	DMA08S-05	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ตมข.	SF6	วัดลำขุนไทยธาราราม
8	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
9	NOM03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal ; ALT		ศูนย์ฯ	R	เขาคันทอก
10	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		
11	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
12	DMA08S-04	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		ตมข.	SF6	สามแยกลำขุนไทยธาราราม
13	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					ตมข.	
14	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					ตมข.	
15	DMA08R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ	R	บ้านรางสาสี่
สิ้นสุด Switching เข้า							
หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
16	DMA08R-01	Normal	Nonreclosing		ศูนย์ฯ	R	บ้านรางสาสี่
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1					ตมข.	
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2					ตมข.	
19	DMA08S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		ตมข.	SF6	สามแยกลำขุนไทยธาราราม
20	ย้ายโหลด DMA08 บางส่วนคืนจาก NOM02						
21	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
22	NOM03R-01	Normal ; ALT	Nonreclosing, ALT		ศูนย์ฯ	R	เขาคันทอก
23	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	DMA08S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดมข.		SF6 วัดลำขุนไทยธาราราม
25	DMA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6 สวนเปี่ยมสุข
26	DMA08R-01	Nonreclosing	Normal		ศูนย์ฯ		R บ้านรางสาตี
27	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
28	NOM03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศูนย์ฯ		R เขาคันทอก
29	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		
สิ้นสุด Switching							

แผนดับไฟบ้านลำขุนไทย วันที่ 29 พ.ย. 2562

