

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.บ.ล.(ป.บ.) ๒๓๑๖ /๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคลัมย์

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า.อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	5 ธ.ค.๖๒	08.00 น.	17.00 น.	ถอนเสาแรงสูงบางเลน ชั่วคราว บางเลน 2	Dis.ค. บ. SRK	SLY09S 10 SF-6 โค้ง รง.วิทย์	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์ อินทร์ พวง.๗ ผ.กร.กคค.ก.๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟ ม.๑.ต.นราภิรมย์,ม.๑๑.ต.บางระกำ,บ.SRK,ร้านเซเว่น,ร้าน.CJ,แยกเจ้าคุณบัว,โครงการอริยะ  
แลนด์ ๑๒,คลองชัยชนะ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง หล.ป.บ. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสงวน นาคลัมย์)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ ๑๘๔๘ จาก DIS SRK ถึง SLY 9S-10  
 ในวันที่ 5 ธ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1690/62

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภรรค์ อภรรค์ (ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพวิทย์ หอยสังข์ทอง)

29 พ.ย. ๖๒.

 (นายอภรรค์ อภรรค์)  
 ๒๖๑. กฟอ. บางเลน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.) 3349

เรียน ผ.จก. กฟอ.บ.ค.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) / อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.ป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

 29 พ.ย. 2562  
 (นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ SLY08 บริเวณ DIS.ชั่วคราวบริษัท SRK ถึง SLY09S-10 โรงงานวิทยุ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	บล.	งานที่ทำ	ถอนเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1690/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	27 พฤศจิกายน 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 พ.ย. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 พ.ย. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
3	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบล-	SCADA	R วัดเกษม
4	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
5	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบล-	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
6	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบล-	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
7	- ย้ายโหลด SLY08 ไปจ่ายจาก BEA06						
8	SLY09S-08	ปลด	สับ		รถบล-	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
9	DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา	ปลด	สับ		รถบล-		DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา
10	SLY09S-08	สับ	ปลด		รถบล-	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
11	SLY09S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบล-		SF6 โค้งโรงงานวิทยุ
12	- ดับไฟไลน์ SLY08 เวลา 08.00 น.						
13	DIS ชั่วคราว. SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบล-		DIS บริษัท SRK
14	SLY10S-0b	สับ	ปลด		รถบล-		DIS ทางหน้าอริยมุขแลงค์
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บางเลนรับทราบ						
16	แจ้งกฟอ.บางเลน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งกฟอ.บางเลน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
18	แจ้งกฟอ.บางเลนปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
19	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
20	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบล-		R วัดเกษม
21	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
22	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบล-	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบล-	SCADA	R	ร้านกึ่งเก้
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%								
24	หลังจากกพอ.บางเลนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
25	แจ้งกพอ.บางเลนทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก							
26	แจ้งกพอ.บางเลนทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก							
27	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA			
28	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบล-	SCADA	R	วัดเกษม
29	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY			
30	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบล-	SCADA	R	ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
31	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบล-	SCADA	R	ร้านกึ่งเก้
32	- จ่ายไฟไลน์ SLY08							
33	DIS ชั่วคราว. SLY08	ปลด	สับ		รถบล-		DIS	บริษัท SRK
34	SLY10S-06	ปลด	สับ		รถบล-		DIS	ทางเข้าวัดเกษม
35	- ย้ายโหลด SLY08 กลับคืนจาก BEA06							
36	SLY09S-10	ปลด	สับ		รถบล-	SCADA	DIS	โค้งโรงงานวิทยุ
37	SLY09S-08	ปลด	สับ		รถบล-	SCADA	SF6	สามแยกตาเพียง
38	DIS ตรงข้ามไร่วัฒนา	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถบล-		DIS	ตรงข้ามไร่วัฒนา
39	SLY09S-08	สับ	ปลด		รถบล-	SCADA	SF6	สามแยกตาเพียง
40	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA			
41	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบล-	SCADA	R	วัดเกษม
42	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
43	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบล-	SCADA	R	ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
44	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบล-	SCADA	R	ร้านกึ่งเก้
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%								

