



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 9 ธ.ค. 62

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ) ๒๗๓๐ /๑๕๖๒

วันที่ 26 พ.ย. 25๖2

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.๑ สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๙ ธ.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโหลตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.๑ ที่สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่๑	OY11YB-02	OY11BVB-01	นายอัครัง ตันภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอัครัง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.บพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๗. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๘. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ OY11YB-๐๒ จาก OY11YB-๐๒ ถึง OY11BVB-๐1
ในวันที่ 9 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1693

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ภาณุพงษ์ วัฒนวิบูลย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ 20๖3350 ตันภูมิประเทศ.

29 พ.ย. 62

ภาณุพงษ์ วัฒนวิบูลย์
(นายภาณุพงษ์ วัฒนวิบูลย์)
จก. ๓๓๖ ๒๕๖๓

สำหรับผู้อนุมัติ

3363

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กพอ.ลพ.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ๑๓๖๓๑)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๕๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภคพ. ๒ ธ.ค. ๖๒
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ภคพ. ๒ ธ.ค. ๖๒
(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1 สถานที่ทำงาน	สถานีฯ อ้อมใหญ่ 1						
2 กำหนดวันที่ทำงาน	9 ธ.ค. 62	เวลา	09.00 น.	ถึง	9 ธ.ค. 62	เวลา 16.00 น.	
3 ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนอุปกรณ์ Tap Changer			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1693/2562
4 เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	29 พฤศจิกายน 2562
5 ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย						วันที่	29 พ.ย. 62
6 อนุมัติสวิตซิ่งโดย						วันที่	2 ธ.ค. 62
7 สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลดหม้อแปลง OYI-TP1 ไปรับไฟจาก หม้อแปลง OYI-TP2						
3	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- 14.4 MW
4	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		- 15.4 MW
5	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		- ขนานบัส
6	OYI01BVB-01	สับ	ปลด		OYI		- INCOMING 1
7	OYI01YB-02	สับ	ปลด		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	OYI01YS-03	สับ	ปลด		OYI		- ใบมีด 115 เควี
9	OYI01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		OYI		- INCOMING 1
10	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-
11	ตรวจสอบด้าน OYI01BVB-01 ไฟดับเรียบร้อย						
12	OYI01BVG-01	ปลด	สับ		OYI		- กราวด์ INCOMING 1
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับระบบ 22 เควี ให้ กบข.(ก.3) ทราบ และให้ปฏิบัติงานได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
14	เมื่อปฏิบัติงาน เสร็จเรียบร้อยยืนยัน สามารถย้ายโหลดกลับสภาพปกติได้						
15	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		-
16	OYI01BVG-01	สับ	ปลด		OYI		- กราวด์ INCOMING 1
17	OYI01YS-03	ปลด	สับ		OYI		- ใบมีด 115 เควี
18	OYI01YB-02	ปลด	สับ		OYI		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	OYI01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		OYI		- INCOMING 1
20	ย้ายโหลดหม้อแปลง OYI-TP1 กลับจาก หม้อแปลง OYI-TP2						
21	OYI01BVB-01	ปลด	สับ		OYI		- INCOMING 1
22	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		- ขนานบัส
23	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							