



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 29 พ.ย. 62

เลขที่ ก.๓ กษ.(บพ.) /๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายณรงค์ศักดิ์ เสาหมุด

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กว.ว.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในสายส่ง ๑๑๕ เควี. สถานีฯ สมุทรสาคร.๓ ตามแผนผัง  
ส่งแบบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC6YB-01	๑ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	วัดค่าการวัดภายในสถานีฯ สมุทรสาคร 8 (ชั่วคราว)	SMC6YB-01	SMC6YS-05 SMC6YS-07	นายอิสรา โตดิเทพย์ ๐๘๙-๕๔๗๔๙๙๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอิสรา โตดิเทพย์ ตำแหน่ง พ.ช.๕ กว.ว.(ก.๓) โทร ๐๘๙-๕๔๗๔๙๙๙

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ / ฟีดเตอร์ SMC6YB-๐1 จาก SMC6YB-๐1 ถึง SMC6YS-๐5, SMC6YS-๐7, DDE  
ในวันที่ 1 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1695

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอิสรา โตดิเทพย์  
28 พ.ย. 62

นายอิสรา โตดิเทพย์  
ช่างควบคุมการตัดไฟ  
๐๘๙ ๕๔๗ ๔๙๙๙

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.น.(คพ.)

เรียน ผจก. กพก.๓, กพช.๒๖๐.

๓๓๕๔  
อ.ก.บ.น.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ! แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี สมุทรสาคร 3)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายเอกชัย หิงสุวรรณ

ร.ก.บ.น.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)


29 พ.ย. 2562

นายเอกชัย หิงสุวรรณ

ร.ก.บ.น.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.น.(ก.๓)

29 พ.ย. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |                   |                             |
|------------------------|---|-------------------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ สมุทรคร 8 (ชั่วคราว)   |                   |                             |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 1 ธ.ค. 62   | เวลา 08.30 น. ถึง | 1 ธ.ค. 62 เวลา 16.30 น.     |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กาว.(ก.3)   | งานที่ทำ          | ตรวจสอบเบรกเกอร์            |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายเพชรรัตน์ ชินะ   |                   | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1695/2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |                   | วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562    |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |                   | วันที่ 28-11-62             |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |   |                   | วันที่ 29 ธ.ค. 62           |
- 
- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอ        | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
| 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |
| 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร                       | (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	สายส่ง 115 เควี ไลน์ SMC06YB-01 ไม่มีโหลด						
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกัน และอุปกรณ์ตัดตอนภายในสถานีฯ สมุทรคร 8 (ชั่วคราว) ทุกชุดอยู่สถานะปลด						
5	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส SMC06YS-05 หมู่บ้านพาววิลเลียม สถานะ ปลด พร้อมล๊อคกุญแจ						
6	ตรวจสอบสถานะ Air Break Switch 115 เควี รหัส SMC06YS-07 สถานีรถไฟคอกกระบือ สถานะ ปลด พร้อมล๊อคกุญแจ						
7	SMC06YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SMC06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMC		-
9	EKA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKA		-
10	SMC06YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SMC06YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
12	SMC06YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ผู้ควบคุมงานทราบ และให้ทำการปฏิบัติงานได้						
14	ให้ทำการตั้ง Manual เบรกเกอร์ 22 เควี วงจร EKA02VB-01, SMC06VB-01 ว่างงานแล้วเสร็จ						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จสามารถจ่ายไฟได้						
16	SMC06YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
17	SMC06YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ใบมีด 115 เควี
18	SMC06YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	SMC06YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	SMC06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMC		-
21	EKA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						




**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กวว.(ก.๓) ถึง กปป.(ก.๓)  
เลขที่ ก.๓ กวว.(มท) **1696** /๒๕๖๒ วันที่ **28 พย. 2562**  
เรื่อง ขอฟิจารณาดับไฟสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๘ (ชั่วคราว) จ.สมุทรสาคร  
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ขอความอนุเคราะห์ กปป.(ก.๓) พิจารณาดับไฟสถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร ๘ (ชั่วคราว) ที่ก่อสร้างใหม่ ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ ๘ ส่วนที่ ๒ (คพส. ๘.๒) ช่วง สถานีฯ สมุทรสาคร ๓ - สถานีฯสมุทรสาคร ๘ (ชั่วคราว) รหัส SMC06YB01 และขอให้ตั้งระบบ manual ของอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ เพื่อดำเนินการตรวจวัดค่าการวัดของอุปกรณ์ภายในสถานีฯสมุทรสาคร ๘ (ชั่วคราว) จึงขอดับไฟในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๗:๐๐ น.

ทั้งนี้ กวว.(ก๓) ได้มอบหมายให้นายอิศรา โตดิเทพย์ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๔๗-๕๙๙๙ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป



28 พย. 62

(นายณรงค์ศักดิ์ เสาทบุตร)  
จก.ว. (ก.๓)