



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3 กบข.(บฟ.) /2562  
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายสมนรรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 kV. สถานีไฟฟ้า อ้อมใหญ่ 2 ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	3-7 ธ.ค. 62	8.30 น.	16.30 น.	ตรวจสอบ แก๊ซ น้ำมันไฮดรอลิครั่วซึม	OYKBYS-01	OYKBYS-02	นายนภดล ดีลอด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทม.บฟ.(ก.๓) โทร 086-655-2593

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเดอร์ 115kV จาก OYKBYS-01 ถึง OYKBYS-02  
ในวันที่ 3-7 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8-30 น. ถึง 16-30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1697  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิเรก อดิเรก ประสานงานการขอตัดไฟกับ จกบ นภดล ดีลอด

อดิเรก อดิเรก  
( อดิเรก น.พ. )

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.) 3357  
เรียน คคฟ. -  
อก.บข.(ก.๓) / อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
คคฟ. 2 (สถานี OYK)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ภักพงษ์  
2 ธ.ค. 62  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อก.ปบ.(ก.๓)

ภักพงษ์  
2 ธ.ค. 62  
(นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า)  
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แก๊ซน้ำมันรั่วซึม OYK BYB-01		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 7 ธ.ค. 62 เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก๊ซน้ำมันรั่วซึม ตามใบขอปฏิบัติงาน 1697
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวดี		วันที่ 1 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ ไบมีด 115 เควี รหัส OYK BYB-01 , OYK BYB-02 อยู่สถานะ OPEN						
3	แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานทางด้าน OYK BYB-01 ได้						
*** สิ้นสุด Switching วันที่ 3 ธ.ค. 62 ***							
4	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในวันที่ 7 ธ.ค. 62						
5	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส OYK BYB-01 อยู่สถานะ OPEN						
6	OYKBYS-01	ปลด	สับ		OYK		ไบมีด 115 เควี
7	OYKBYS-02	ปลด	สับ		OYK		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							