



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 11 ธ.ค. 62

วิทยขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) / ๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทว
ชื่อผู้ส่ง นายพิเชษฐ อรุณมาศ

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า NCB&S-๑๐ - NPT&S ๑๔
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

Table with 9 columns: No, Feeder, Day/Month/Year, Start Time, End Time, Work Location, From, To, Worker. Contains details for two power cut requests.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ทั่วถ้วนและต.ดอนรวกบางส่วน(๐๙.๐๐-๐๙.๓๐)และไลน์สามแยกห้วยด้วนเข้าวัดกงลาด ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชยพล ส่องประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๙๐-๖๔๙๓๒๓๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
๒. [X] ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายพิเชษฐ อรุณมาศ)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

[X] อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB 05 จาก NCB 55-10 ถึง NPT 85-14
ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 09.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1702/62

[X] อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NCB 05 จาก Drop ไลน์ยกหัววัดกงลาด ถึง สูดไอนด์
ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1702/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุทธิพงษ์ งามวิจิตร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชยพล ส่องประทีป

(ลงชื่อ) [Signature]
ตำแหน่ง (กษ.กษ.๓๑๖๓ รัตนชาติ)
ว.ค.๒.๒๕๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ 3387
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. ๑๓



ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่...น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสอพงษ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ต.ห้วยด้วน และ ต.ดอนรวก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15-ธ.ค.-62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1702/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	3 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานี						
2	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing		ดตม.		R วัดลานแหลม
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
4	NCB05S-10	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS บ้านสวนใหม่
5	DROP OUT FUSE	สับ	ปลด		ดตม.		ไลน์แยกเข้าวัดกงลาด
6	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟส.ดตม.ทราบ						
7	แจ้งกฟส.ดตม.เปลี่ยนสายเปลือยเป็นสาย SAC ที่เข้าหัว DROP OUT FUSE ได้						
8	หลังจากกฟส.ดตม.เปลี่ยนสายเปลือยเป็นสาย SAC ที่เข้าหัว DROP OUT FUSE เสร็จเรียบร้อย						
9	NCB05S-10	ปลด	สับ		ดตม.		DIS บ้านสวนใหม่
10	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟส.ดตม.ทราบ						
11	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1						
12	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2						
13	NCB05R-01	Nonreclosing	Normal		ดตม.		R วัดลานแหลม
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1						
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2						
17	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing		ดตม.		R วัดลานแหลม
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
19	DROP OUT FUSE	ปลด	สับ		ดตม.		ไลน์แยกเข้าวัดกงลาด
20	NCB05R-01	Nonreclosing	Normal		ดตม.		R วัดลานแหลม
สิ้นสุด Switching							

แผนดับไฟ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2562

