



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Regional Electricity Authority

เลขที่ ก.๓.กทส.(ปบ) M 392 / 2562
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์จันทร์
ชื่อผู้ส่ง นายพิษณุ นาคพญา

Switching Deadline

วันที่ 12 ธ.ค. 62

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.ช.ปฏิบัติงานแทน ผ.จก.กทส. กว.แพงสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.ก.แพงสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อสับเปลี่ยน SF6 ที่ชำรุด พัดเตอร์ ๕ สถานีไฟฟ้า กว.แพงสน ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พัดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA05	17 ธ.ค. 62	09.00 น.	13.00 น.	สับเปลี่ยน SF6 KSA 5S-07 ที่ Low Gas	KSA 5S-07 อ้อยน้อย	SF6 ชั่วคราว ตรงข้ามบริษัท RT	นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ พงง.๖
๒								
๓								
๔								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วัตถุประสงค์ ม.๑๖.๑๗ ค.หน่วยชววง

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง พงง.๖ โทร. ๐๘๑-๙๕๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กทส.๓


เขียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พัดเตอร์ KSA5 จาก KSA 5S-07 ถึง SF6 ชั่วคราวตรงข้ามบริษัท RT
ในวันที่ 17 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1704/62

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ ราษฎร์นิยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์รินทร์ จิตติชานนท์


(นายพงษ์สิทธิ์ วัฒนรัตน์)
๐๘.๑๒๖๖.๑๗



สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3390
เขียน ผ.จก. กทส.๓
อก.บช.(ก.๓) / อก.กว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจฟ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเสถียรศักดิ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)
04 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SF6 KSA5S-07					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ธ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	13.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	เปลี่ยน SF6 KSA5S-07 ที่ Low Gas		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1704/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	3 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	3 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	4 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1.เปลี่ยน SF6 KSA5S-07 วัดอ้อยน้อย ที่ Low Gas 2.รื้อถอน,ต่อตรง SF6 ชั่วคราว KSA05 ตรงข้ามบริษัทRT						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
4	KSA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- L=2.2MW.
5	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
6	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		- L=7.8MW.
7	ย้ายโหลด KSA05 บางส่วนไปจ่ายจาก NPU02						
8	KSA05S-09	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระทีง
9	SF6 ชั่วคราว KSA05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6 ตรงข้ามบริษัทRT
10	แจ้งกฟอ.กพส.ทำการไลน์โหลด บริเวณวัดอ้อยน้อย-ตรงข้ามบริษัทRT						
11	เมื่อกฟอ.กพส.ทำการไลน์โหลด บริเวณวัดอ้อยน้อย-ตรงข้ามบริษัทRT แล้วเสร็จ						
12	แจ้งชุด Hotline ทำการปลดจุดจัม SF6 KSA05S-07 วัดอ้อยน้อย ด้าน Source,Load ได้						
13	เมื่อชุด Hotline ทำการปลดจุดจัม SF6 KSA05S-07 วัดอ้อยน้อย ด้าน Source,Load แล้วเสร็จ						
14	แจ้งชุด Hotline ทำการเปลี่ยน SF6 KSA05S-07 วัดอ้อยน้อย ได้						
15	คง Manual KSA05 ไว้ขณะเปลี่ยน SF6 KSA05S-07 วัดอ้อยน้อย						
16	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
17	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
18	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่1							
19	เมื่อชุดHotlineทำการเปลี่ยน SF6 KSA05S-07 วัดอ้อยน้อยและเชื่อมจุดจัมด้านSource,Loadแล้วเสร็จ และ พร้อมรื้อถอน,ต่อตรง SF6ชั่วคราว KSA05 ตรงข้ามบ.RT						
20	ตรวจสอบสถานะ SF6 KSA05S-07 วัดอ้อยน้อย เชื่อมจุดจัมด้าน Source,Load แล้วเสร็จ ให้อยู่สถานะ OFF ล๊อคคาน						
21	NPU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		-
22	แจ้งชุด Hotline ทำการรื้อถอน,ต่อตรง SF6 ชั่วคราว KSA05 ตรงข้ามบริษัทRT ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่2							
23	เมื่อชุด Hotline ทำการรื้อถอน,ต่อตรง SF6 ชั่วคราว KSA05 ตรงข้ามบริษัทRT แล้วเสร็จ						
24	แจ้งกฟอ.กพส.ทำการนำโหลด บริเวณวัดอ้อยน้อย-ตรงข้ามบริษัทRT กลับคืน						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	เมื่อพอ.กพส.ทำการนำโหลด บริเวณวัดอ้อยน้อย-ตรงข้ามบริษัทRT กลับคืนแล้วเสร็จ						
26	ย้ายโหลด KSA05 กลับจาก NPU02						
27	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- เบรกเกอร์
28	NPU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		-
29	KSA05S-07	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 วัดอ้อยน้อย
30	KSA05S-09	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 อ้อกระทีง
31	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- เบรกเกอร์
32	KSA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
33	NPU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		-
34	NPU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

