



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นาย.ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่.....
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานสถานีไฟฟ้า สุพรรณบุรี...ตามบันทึก จำนวน ๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KT1A KT2A	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๖.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	De-energize 115 kV Line AT2-SP เพื่อก่อสร้าง Bay ใหม่ ที่ สฟ.อ่างทอง 2	SP 2212 SP 2222	SP 2217 SP 2227	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร.....ตำแหน่ง.....วศก.๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ปิดเคอร์ KT1A จาก SP 2212 ถึง SP 2217
KT2A จาก SP 2222 ถึง SP 2227
ในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๑๗๐๘/๖๒
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ปิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ปิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พณิต วนานุรักษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร.

(นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร)
วศก.๖.แอมว.

สำหรับผู้อนุมัติ

3462

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓, กฟผ.๑๖, กฟผ.๑๖, กฟผ.๑๖
อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 9 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี SPA, SPC, BAM, DOA)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐๐.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


13 ธ.ค. ๖๒

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

13 ธ.ค. ๖๒

(นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา)
อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสุพรรณบุรี						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 62	ระหว่าง	06.00 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ก่อสร้าง Bay ใหม่ที่ สฟ.อ่างทอง 2		1708/62		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม			วันที่	12 ธันวาคม 2562		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 (นายพนิต ราชภรณ์นิยม)			วันที่	12 ธ.ค. 62		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 ธ.ค. 62		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายโมฆ 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
3	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	-
5	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
6	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
7	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
8	ATB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.อยุธยา	-	-
9	ATB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.อยุธยา	-	-
10	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 3.34 MW
11	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 0.72 MW
12	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 3.0 MW
13	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 2.01 MW
14	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 4.37 MW
15	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 2.0 MW
16	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	LOAD = 3.0 MW
17	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 2.73 MW
18	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 2.0 MW
19	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 0.1 MW
20	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 1.66 MW
21	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 2.0 MW
22	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 3.13 MW
23	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 4.47 MW
24	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 1.6 MW
25	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	LOAD = 0.60 MW
26	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	LOAD = 1.77 MW
27	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สฟ.	-	หนองหม้อแกง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	-	หน้าราชมงคล
29	SPA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	-	บ้านห้วยหมาก
30	SPA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	-	หัวเกาะ
31	SPA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	-	วัดพระธาตุ
32	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	-	โรงแรมการกีฬา
33	SPA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	-	โคกโคเฒ่า
34	SPA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	-	คันคลองวัดป่า
35	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	-	ประตูน้ำบางสาม
36	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	-	วัดขุนไกร
37	ATB04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศ.อยุธยา		-	อ.สามโก้
38	SPA01CVB-01	Auto	Manual		SPA		-	CAP 1
39	SPA02CVB-01	Auto	Manual		SPA		-	CAP 2
40	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA02							
41	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
42	SPC05S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
43	ย้ายโหลด SPC05 บางส่วนไปจ่ายจาก ATB05							
44	ATB03S-17	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ลาดตาล
45	ATB04S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ก่อนถึงร้านอาหารบุญเลิศ
46	SPC05S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	เสียงเมืองวัดยาง
47	ATB04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ก่อนถึงร้านอาหารบุญเลิศ
48	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปจ่ายจาก ATB03							
49	ATB03S-14	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ลาดตาล
50	SPA02R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	บ้านห้วยหมาก
51	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนไปจ่ายจาก ATB03							
52	SPA02S-13	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ดอนมะสังข์
53	SPA06R-02	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	โคกโคเฒ่า
54	ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03							
55	DOA03S-03	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
56	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
57	ย้ายโหลด SPC02 ไปจ่ายจาก DOA01							
58	DOA01S-08	ปลด	สับ		ดจ.	SCADA	SF6	แยกบ้านดงกระเซา
59	SPC02VB-01	สับ	ปลด		SPC		-	-
60	ย้ายโหลด DOA05 บางส่วนไปจ่ายจาก DOA08							
61	DOA05S-07	ปลด	สับ		สพ.		DIS	แยกบ่อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
62	DOA05R-01	สับ	ปลด		สพ.		R	หนองหม้อแกง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC03							
64	SPA05S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
65	SPA05R-02	สับ	ปลด		สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
66	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC03							
67	SPA05S-05	ปลด	สับ		สพ.		SF6	คลองชลประทานโพธิ์พระยา
68	SPA05R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	วัดพระธาตุ
69	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA09							
70	SPA08S-10	ปลด	สับ		สพ.		SF6	วิทยาลัยช่างสิบหมู่
71	SPA08R-01	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	R	คั่นคลองวัดป่า
72	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายจาก BAM02							
73	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดมะนาว
74	SPA08S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ประตูศาล
75	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN10							
76	BAM07S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.		SF6	บางแม่หม้าย
77	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
78	ย้ายโหลด SP-KT1A ไปจ่ายจาก SP-KT2A							
79	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
80	SPA01BVB-01	สับ	ปลด		SPA		-	INCOMING 1
81	ย้ายโหลด SPA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA07							
82	SPA01S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6	ร้านจักรสุพรรณ
83	SPA01S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	ตรงข้ามนาข้ามออลล์
84	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA06							
85	SPA06S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS	ร้านขายของเอมอร
86	SPA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ขนส่ง
87	ย้ายโหลด SPA10 ไปจ่ายจาก BAM07							
88	BAM07S-05	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6	วัดโพธิ์ค้อย
89	SPA10VB-01	สับ	ปลด		SPA		-	-
90	ย้ายโหลด SPA04 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05							
91	SPC05S-08	ปลด	สับ		ศปจ.	SCADA	SF6	ป.รุ่งเรือง
92	SPA04S-05	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	ทะนายเงาะ
93	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC05							
94	SPA02S-20	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6	แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
95	SPA02S-21	ปลด	สับ		สพ.		DIS	ร้านคาร์แคร์สามแยกสะพานลอย
96	SPA02R-02	สับ	ปลด		สพ.		R	หัวเกาะ
97	SPA02S-24	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	หมู่บ้านนิศาชล

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก DOA04						
99	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
100	SPA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 โรงไม้กวางทอง
101	ย้ายโหลด SPA05 ไปจ่ายจาก DOA05						
102	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอยู่ยา
103	SPA05VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
104	ย้ายโหลด SPA09 ไปจ่ายจาก DOA08						
105	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
106	SPA09VB-01	สับ	ปลด		SPA		-
107	ให้พนักงานสถานีฯ ดอนเจดีย์ ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี						
108	ย้ายโหลด SPA01, SPA02, SPA03 ไปจ่ายจาก SPC04						
109	SPA04S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6 แยกโพธิ์พระยา
110	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		-
111	ให้พนักงานสถานีฯ ศรีประจันต์ ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี						
112	ให้พนักงานสถานีฯ สุพรรณบุรี จ่าย CAPACITOR ให้ควบคุมแรงดันที่ BUS1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี						
113	ย้ายโหลด SPA07, SPA08, SPA06 ไปจ่ายจาก BAM01						
114	BAM01S-12	ปลด	สับ		บปม.		SF6 SM การเดินที่
115	SPA02BVB-01	สับ	ปลด		SPA		-
116	ให้พนักงานสถานีฯ บางปลาหม้า ปรับแรงดันที่หม้อแปลง TP1 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี						
117	ให้พนักงานสถานีฯ สุพรรณบุรี จ่าย CAPACITOR ให้ควบคุมแรงดันที่ BUS2 ให้อยู่ประมาณ 22.9 เควี						
118	SPA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
119	SPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPA		-
120	SP-2212	สับ	ปลด		EGAT		-
121	SP-2222	สับ	ปลด		EGAT		-
122	SP-2217	สับ	ปลด		EGAT		-
123	SP-2227	สับ	ปลด		EGAT		-
124	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
125	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
126	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-
127	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-
128	ATB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.อยุธยา		-
129	ATB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.อยุธยา		-
130	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
131	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
132	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
133	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
134	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
135	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
136	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
137	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
138	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
139	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
140	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
141	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
142	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
143	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
144	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
145	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
146	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
147	ATB04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศ.อยุธยา		-	อ.สามโก้
148	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	-	ประตูน้ำบางสาม
149	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	-	หน้าราชมงคล
150	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟผ.ทราบ							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
151	เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
152	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-	-
153	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	-
154	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	-
155	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-	-
156	ATB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.อยุธยา		-	-
157	ATB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ศ.อยุธยา		-	-
158	SPA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
159	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
160	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
161	SPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
162	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
163	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
164	SPA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-	-
165	SPC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
166	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
167	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
168	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
169	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-	-
170	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
171	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
172	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-	-
173	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
174	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
175	ATB04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศ.อยุธยา		-	อ.สามโก้
176	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	-	หน้าราชมงคล
177	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	-	ประตูน้ำบางสาม
178	SPA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	INCOMING 1
179	SPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPA		-	INCOMING 2
180	เมื่อ กพผ.พร้อมจ่ายไฟ							
181	SP-2217	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
182	SP-2227	ปลด	สับ		EGAT		-	ใบมีด
183	SP-2212	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
184	SP-2222	ปลด	สับ		EGAT		-	เบรกเกอร์
185	ย้ายโหลด SPA07,SPA08,SPA06 กลับจาก BAM01							
186	SPA02BVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	INCOMING 2
187	BAM01S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6	SM การ์เด็นท์
188	SPA02CVB-01	Manual	Auto		SPA		-	CAP 2
189	ย้ายโหลด SPA01,SPA02,SPA03 กลับจาก SPC04							
190	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		-	ขนานบัส
191	SPA04S-07	สับ	ปลด		สพ.		SF6	แยกโพธิ์พระยา
192	SPA01CVB-01	Manual	Auto		SPA		-	CAP 1
193	ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก DOA08							
194	SPA09VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPA		-	-
195	DOA08S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพ.		SF6	สถานีทวีชัยข้าว
196	ย้ายโหลด SPA05 กลับจาก DOA05							
197	SPA05VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPA		-	-
198	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	โรงสีอุทัย
199	ย้ายโหลด SPA09 กลับจาก DOA04							
200	SPA09S-03	ปลด	สับ		สพ.		SF6	โรงไม้กวางทอง
201	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6	การเคหะอุทัย
202	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับจาก SPC05							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
203	SPA02R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.		R หัวเกาะ
204	SPA02S-24	ปลด	สับ		สพ.		SF6 หมู่บ้านนิศาชล
205	SPA02S-21	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านค้าแร่สามแยกสะพานลอย
206	SPA02S-20	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงสะพานลอยโพธิ์พระยา
207	ย้ายโหลด SPA04 บางส่วนกลับจาก SPC05						
208	SPA04S-05	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ทะนายเงาะ
209	SPC05S-08	สับ	ปลด		ศปจ.	SCADA	SF6 ป.รุ่งเรือง
210	ย้ายโหลด SPA10 กลับจาก BAM07						
211	SPA10VB-01	ปลด	สับคอง OFF AutoReclose		SPA		- -
212	BAM07S-05	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดโพธิ์ค้อย
213	ย้ายโหลด SPA01 บางส่วนกลับจาก BAM07						
214	SPA01S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS ตรงข้ามนาข้ามออลล์
215	SPA01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 ร้านจักรสุพรรณ
216	ย้ายโหลด SPA07 บางส่วนกลับจาก SPA06						
217	SPA07S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ขนส่ง
218	SPA06S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS ร้านขายของเอมอร์
219	ย้ายโหลด SP-KT1A กลับจาก SP-KT2A						
220	SPA01BVB-01	ปลด	สับ		SPA		- INCOMING 1
221	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		- ขนานบัส
222	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปจ่ายจาก SPN10						
223	BAM07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		บปม.	SCADA	R วัดขุนไกร
224	BAM07S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.		SF6 บางแม่หม้าย
225	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก BAM02						
226	SPA08S-04	ปลด	สับ		สพ.		SF6 ประตูดศาล
227	BAM02S-12	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
228	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนกลับจาก SPA09						
229	SPA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R คั่นคลองวัดป่า
230	SPA08S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 วิทยาลัยช่างสิบหมู่
231	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนกลับจาก SPC03						
232	SPA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R วัดพระธาตุ
233	SPA05S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 คลองชลประทานโพธิ์พระยา
234	ย้ายโหลด SPA05 บางส่วนไปจ่ายจาก SPC03						
235	SPA05R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.		R โรงแรมการกีฬา
236	SPA05S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
237	ย้ายโหลด DOA05 บางส่วนกลับจาก DOA08						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
238	DOA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.		R	หนองหม้อแกง
239	DOA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS	แยกบ้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
240	ย้ายโหลด SPC02 กลับจาก DOA03							
241	SPC02VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPC		-	-
242	DOA01S-08	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	แยกบ้านดงกระเซา
243	ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03							
244	SPC01VB-01	ปลด	สับคง OFF AutoReclose		SPC		-	-
245	DOA03S-03	สับ	ปลด		ดจ.	SCADA	SF6	สะพานตาแล
246	ย้ายโหลด SPA06 บางส่วนกลับจาก ATB03							
247	SPA06R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.	SCADA	R	โคกโคเฒ่า
248	SPA02S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ดอนมะสังข์
249	ย้ายโหลด SPA02 บางส่วนกลับจาก ATB03							
250	SPA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ALT		สพ.		R	บ้านห้วยหมาก
251	ATB03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ลาดตาล
252	ย้ายโหลด SPC05 กลับจาก ATB05							
253	ATB04S-07	ปลด	สับ		สพ.		SF6	ก่อนถึงร้านอาหารบุญเลิศ
254	SPC05S-11	ปลด	สับ		สพ.		DIS	เลี้ยงเมืองวัดยาง
255	ATB04S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ก่อนถึงร้านอาหารบุญเลิศ
256	ATB03S-17	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6	ลาดตาล
257	ย้ายโหลด SPC05 กลับจาก DBA02							
258	SPC05S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	ตรงข้าม บ.ธนทรัพย์สมบัติ
259	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
260	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
261	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
262	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-	-
263	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
264	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
265	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	-
266	ATB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.อยุธยา		-	-
267	ATB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ศ.อยุธยา		-	-
268	SPA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
269	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
270	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
271	SPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
272	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
273	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
274	SPA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-	-
275	SPC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
276	SPC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
277	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
278	SPC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
279	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-	-
280	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
281	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
282	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-	-
283	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
284	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
285	ATB04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศ.อยุธยา		-	อ.สามโก้
286	DOA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		-	หนองหม้อแกง
287	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	-	หน้าราชมงคล
288	SPA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	บ้านห้วยหมาก
289	SPA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	หัวเกาะ
290	SPA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	วัดพระธาตุ
291	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	โรงแรมการกีฬา
292	SPA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	โคกโคเต่า
293	SPA08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	-	คันคลองวัดป่า
294	SPN05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	-	ประตูน้ำบางสาม
295	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	-	วัดขุนไกร
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								



บันทึก

ที่ หจก-ส. 0458/2562	เรียน
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี	โทรศัพท์ : 02-590-5454
วันที่ 3 ธันวาคม 2562	โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสุพรรณบุรี

อุปกรณ์ หม้อแปลง KT1A และ KT2A (115/22KV) [SP 2212 , 2217 และ SP 2222 , 2227]

งานที่ทำ De-energize 115 kV Line AT2-SP เพื่อก่อสร้าง Bay ใหม่ ที่ สฟ.อ่างทอง2

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น.
ถึงวัน อาทิตย์ ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภทธร เลขสุทรการ

(นายภทธร เลขสุทรการ)
แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ
กองควบคุมระบบ
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง
โทรศัพท์ : 02-436-2657
โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.