



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 18 ธ.ค. 62

เลขที่ ...../2562  
ชื่อผู้รับ นาย.ภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)  
ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้า กฟผ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ...สถานีไฟฟ้า อ่างทอง 2...ตามบันทึก จำนวน...1...แผ่น ดังนี้

ที่	วลจร	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	115 KV	22 ธ.ค. 62	06.00 น.	17.00 น.	ขอย้าย บริษัท มิตรผล ไปโอเอ็น เนออี (ด้านข้าง) จำกัด ไปรับไฟ จาก สฟ.เดิมบางนางบวช เพื่อ รongรับงาน De-energize 115 kV Main No.1,2 เพื่อก่อสร้าง Bay ใหม่ ที่ สฟ.อ่างทอง 2	-	-	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายฤทธิชัยศักดิ์ รักเนตรสาคร ตำแหน่ง วศก.6

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1. ฟีดเดอร์ 115KV จาก สฟ.เดิมบางนางบวช ถึง สฟ.เดิมบางนางบวช  
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1711/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.วิกรม-เอก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย.ฤทธิชัยศักดิ์ รักเนตรสาคร

นาย.วิกรม-เอก  
(นาย.วิกรม-เอก รักเนตรสาคร)  
๑๘.๑๒.๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

3429

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ.๑๖.๑๖ กฟผ.๑๖.  
อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th  
(หมายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)

จก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3) 11 ธ.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง.....1.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....✓.....แผ่น


ผจพ. 1 (สถานี - DAA - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 06:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นาย.เลขพงศ์ แก่นจันทร์)

จก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3) 11 ธ.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯด่านช้าง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 62	ระหว่าง	06.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ย้าย บ.มิตรผลไปรับไฟจากสถานีฯเดิมบาง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1711/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 9 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 9 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร, (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	แจ้ง กฟผ.(ศูนย์แห่งชาติ) ทำการ OFF Intertip ที่ บ.มิตรผล ไปโอเอ็นเนอयी(ด่านช้าง)						
4	DAA05YB-01	Auto	Manual		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
6	ย้ายโหลด 115 KV สถานีฯด่านช้างไปรับไฟจากสถานีฯเดิมบาง						
7	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
8	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
11	แจ้งสถานะไฟดับให้ กฟผ.ทราบ						
13	DAA01YB-01	Manual	Auto		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
14	แจ้ง กฟผ.(ศูนย์แห่งชาติ) ทำการ ON Intertip ด้านสถานีฯเดิมบาง						
15	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อชุด กฟผ.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมรับการจ่ายไฟ						
17	แจ้ง กฟผ.(ศูนย์แห่งชาติ) ทำการ OFF Intertip ด้านสถานีฯเดิมบาง						
18	DAA01YB-01	Auto	Manual		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
19	ย้ายโหลด 115 KV สถานีฯด่านช้างกลับจากสถานีฯเดิมบาง						
20	DAA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
21	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
22	DAA05YB-01	Manual	Auto		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
23	แจ้ง กฟผ.(ศูนย์แห่งชาติ) ทำการ ON Intertip ที่ บ.มิตรผล ไปโอเอ็นเนอयी(ด่านช้าง) <i>ดึงสวิตชิง ช่ององ 2</i>						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



## บันทึก

ที่ หจก-ส. 0461/2562  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอย้ายการรับไฟ  
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

เรียน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) มีงาน De-energize 115 kV Main Bus No.1,2 เพื่อก่อสร้าง Bay ใหม่ที่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง2 ในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 06.00 – 17.00 น. ทำให้มีความเสี่ยงกับโรงไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไปโอเอ็นเนอียี่(ด่านช้าง) จำกัด (โครงการ 1, 2 และ 3)

จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว กฟผ. จึงขอย้ายการรับไฟของโรงไฟฟ้า บริษัท มิตรผล ไปโอเอ็นเนอียี่(ด่านช้าง) จำกัด (โครงการ 1, 2 และ 3) จาก สถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง2 ไปรับทางด้าน สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช และ “OFF” ระบบ Inter Trip ของโรงไฟฟ้าฯ ด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่างทอง2 ของ กฟผ. และ “ON” ระบบ Inter Trip ของโรงไฟฟ้าฯ ด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช ของ กฟผ. ในช่วงวันและเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ คุณภาสกร เลขสุนทรกร โทรศัพท์ 086-7877590 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายเชาวลิต กวีวิจน์ )

หัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ  
กองควบคุมระบบ  
ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง  
โทรศัพท์ : 02-4362657  
โทรสาร : 02-4362698

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.  
ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.