

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตลาดทุ่งคอก - บ้านดอนพรหม					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 62	ระหว่าง	8.00 น.	ถึง	15 ธ.ค. 62	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1720/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง				วันที่	11 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	11 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	11 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักสิทธิ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
3	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
4	SPN04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		-
5	SPN06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN		
6	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
7	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วน ไปจ่ายจาก UTG01						
8	TKK05S-05	ปลด	สับ		ทคก.	SCADA	SF6 ไทยฟูลส์
9	SF6 ชั่วคราว	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.		SF6 มิ่งตรงข้ามเสาโทรศัพท์ AIS
10	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วน ไปจ่ายจาก SPO06						
11	TKK05S-06	ปลด	สับ		ทคก.		SF6 ร้านคาร์แคร์
12	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทคก.		DIS โรงพักทุ่งคอก
13	เมื่อช่างหน้างานพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน						
14	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPO03YB-01 ว่าอยู่ในตำแหน่ง "ปลด"						
15	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
16	UTG04YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		ทคก.		AB ตรงข้ามบีกเอ็มการยาง
17	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
18	SPO03YS-01	สับ	ปลด		SPO		Sw. ใบมิต 115 kv
19	SPO03YS-02	สับ	ปลด		SPO		Sw. ใบมิต 115 kv
20	SPO04VB-01	สับ	ปลด		SPO		
21	SPO04S-01	สับ	ปลด		ทคก.		Pothead F4
22	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1 ชื่อผู้เทสไฟช็อตกราวด์.....เวลา.....น						
23	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2 ชื่อผู้เทสไฟช็อตกราวด์.....เวลา.....น						
24	แจ้งหน้างานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G3 ชื่อผู้เทสไฟช็อตกราวด์.....เวลา.....น						
25	แจ้งชุดทำงานให้ทำการปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
27	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
28	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
29	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า							
30	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
31	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		-
32	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
33	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		
34	UTG01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
35	แจ้งพนักงานปลด ข้อตกลงราวต์ จุด G1						
36	แจ้งพนักงานปลด ข้อตกลงราวต์ จุด G2						
37	แจ้งพนักงานปลด ข้อตกลงราวต์ จุด G3						
38	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
39	UTG04YS-09	ปลด	สับ		ทคก.		AB ตรงข้ามบีกเอ็มการยาง
40	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		เบรกเกอร์ 115 kv
41	SPO03YS-01	ปลด	สับ		SPO		Sw. ไบมีด 115 kv
42	SPO03YS-02	ปลด	สับ		SPO		Sw. ไบมีด 115 kv
43	SPO04S-01	ปลด	สับ		ทคก.		Pothead F4
44	SPO04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		
45	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วน กลับจาก SPO06						
46	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		ทคก.		DIS โรงพักทุ่งคอก
47	TKK05S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทคก.		SF6 ร้านคาร์แคร์
48	ย้ายโหลด SPO04 บางส่วน กลับจาก UTG01						
49	SF6 ชั่วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทคก.		SF6 ฝั่งตรงข้ามเสาโทรศัพท์ AIS
50	TKK05S-05	สับ	ปลด		ทคก.	SCADA	SF6 ไทยฟูดส์
51	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		-
52	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
53	SPO04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
54	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		
55	UTG01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังคัปไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสตงพื้นที่อง

วันที่ 15 ธ.ค. เวลา 08.00-17.00 น.

บริเวณ พาดสายแรงสูง ใต้ถนน เจริญสุขตั้งหน้าสถานี สทพ. 2 - SF6 ขั้วกลางแยกคอนกรีต

