



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปน.) ๑๙๓/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถกพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา

ชื่อผู้ส่ง นายมนตรี ชินข่งจู

วิทยขอตัดไฟ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาครจ. ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF2	๑๕ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสาแรงสูง และ ย้ายหม้อแปลง แนว ถนนสหกรณ์	DISชั่วคราวหน้า บ.เอ็มแม็กซ์ โซลาร์๒โคกขาม	SMF๑S-๐๕	นายวีรพัฒน์ นาคสมัย โทร ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)แน่นอนสนทรมบางส่วน ขอขอยกเว้นเฉพาะเคเบิลสวิตช์นี้ โครงการชีวิต ปากคลองหัว ท้ายตลาด
หมู่บ้านมหาชัยธานี๑ ขอยกฯรชนก หมู่บ้านอิฐสวย เชียงสะพานวัดสหกรณ์

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ผ.ผ.ป. โทร ๐๘๑-๙๔๔๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายมนตรี ชินข่งจู)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอขอ L ฟีดเดอร์ SMF02 จาก Dis.๑๑.๑๐๑๑๑๑ SMF1S-05 ๒๓๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑
ในวันที่ 15 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1926/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนันต์ วัฒนประสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์
นครินทร์ อัครวิทย์
(อนันต์ วัฒนประสิทธิ์)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สวามี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

11 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

งานที่ทำงาน ไลน์ SMF02 บริเวณ DIS.ชค.หน้าบ.เอ็มแม็กโซลาร์2 ถึง SF6 SMF01S-05 หน้าโรงพักโคกขาม
 หนวดวันที่ทำงาน 15 ธ.ค. 62 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
 อทำงาน กฟส.คคช. งานที่ทำ รื้อถอน,พาดสายแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1726/62
 ริ่มการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 10 ธันวาคม 2562
 ตรวจสอบสวิตชิงโดย วันที่ 10 ธ.ค. 62
 ุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 11 ธ.ค. 62
 ทำสวิตชิงโดย

1. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
- ดับไฟไลน์ SMF02 เวลา 08.00 น.						
SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
DIS ชั่วคราว SMF02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		รคคช-		DIS หน้าบ.เอ็มแม็กโซล่า2
แจ้งกฟภ.โคกขามตรวจสอบ SF6 SMF01S-05 ให้อยู่สถานะ "OFF" พร้อมล๊อคคาน						
แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟภ.โคกขามรับทราบ						
แจ้งกฟภ.โคกขามเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
แจ้งกฟภ.โคกขามเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
แจ้งกฟภ.โคกขามปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%%%%%%						
หลังจากกฟภ.โคกขามปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
แจ้งกฟภ.โคกขามทำการปลดชอตกราวด์ จุด G1 ออก						
แจ้งกฟภ.โคกขามทำการปลดชอตกราวด์ จุด G2 ออก						
- จ่ายไฟไลน์ SMF02						
SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
DIS ชั่วคราว SMF02	ปลด	สับ		รคคช-		DIS หน้าบ.เอ็มแม็กโซล่า2
SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%%%%						

