



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษบ.ก3(รล.) ๒๘๐๙ / 2562
ผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุ์ทา
ชื่อผู้ส่ง

วันที่ 6 ธ.ค. 2562
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง

Switching Deadline

วันที่ 15 ธ.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า กษบ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งรีเลย์ ที่ สหฟ.นครปฐม 2. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน

1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	2YB-01	18 -ธ.ค. 2562	08.30 น.	13.00 น.	นำรีเลย์ที่ชำรุดมาติดตั้งคืน หมายเหตุ :	2YS-01	2YS-02	นายพัชระ ปานดอนสถาน 086-566-1526
2	4YB-01	18 -ธ.ค. 2562	-13.30 น.	16.30 น.		4YS-01	4YS-02	
3								
4								
5								

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) :-

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนสถาน ตำแหน่ง วศก.๘ โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุภัทรณี สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บช.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ NPU247 จาก NPU245-01 ถึง NPU245-02
ในวันที่ 18 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08-30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1928/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ NPU446 จาก NPU445-01 ถึง NPU445-02
ในวันที่ 18 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1928/62

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร อันธ์กมลกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนสถาน
11 ธ.ค. 62

สทพร อันธ์กมลกิจ
(วศก. 6 แทน นพ. อ.พ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

3445

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ. นอ

อ.ก.บช.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น



ผจก. 2 (สถานี นครปฐม 2)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 11 ธ.ค. 2562
อ.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์) 11 ธ.ค. 2562
อ.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 2		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18-ธ.ค.-62	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้งรีเลย์ 2YB และ 4YB ตามใบขอปฏิบัติงาน 1728/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 11 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 11-12-62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 11-12-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา,, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	เวลา 08.30-13.00 น. ดำเนินการที่ NPU02YB-01 และเวลา 13.30-16.30 น. ดำเนินการที่ NPU04YB-01						
2	ย้ายโหลดผ่าน Transfer bus ตรวจสอบใบมีด 115 เควี รหัส N PUBYS-01 และ N PUBYS-02 ให้สับอยู่						
3	NPT04YB-01	Auto	Manual		NPT		-
4	BPB09YB-01	Auto	Manual		BPB		-
5	N PUBYB-01	ปลด	สับ		NPU		-
6	N PUBYB-01	สับ	ปลด		NPU		-
7	NPU02YS-03	ปลด	สับ		NPU		- ใบมีด 115 เควี
8	N PUBYB-01	ปลด	สับ		NPU		-
9	NPU02YB-01	สับ	ปลด		NPU		-
10	NPU02YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ใบมีด 115 เควี
11	NPU02YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ใบมีด 115 เควี
12	NPT04YB-01	Manual	Auto		NPT		-
13	BPB09YB-01	Manual	Auto		BPB		-
14	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ NPU02YB-01 ได้ สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
15	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานที่ NPU02YB-01 แล้วเสร็จ ขอดำเนินการที่ NPU04YB-01 ต่อ						
16	NPT04YB-01	Auto	Manual		NPT		-
17	BPB09YB-01	Auto	Manual		BPB		-
18	NPU02YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ใบมีด 115 เควี
19	NPU02YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ใบมีด 115 เควี
20	NPU02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPU		-
21	N PUBYB-01	สับ	ปลด		NPU		-
22	NPU02YS-03	สับ	ปลด		NPU		- ใบมีด 115 เควี
23	NPU04YS-03	ปลด	สับ		NPU		- ใบมีด 115 เควี
24	N PUBYB-01	ปลด	สับ		NPU		-
25	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU		-
26	NPU04YS-01	สับ	ปลด		NPU		- ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	NPU04YS-02	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
28	NPT04YB-01	Manual	Auto		NPT		-
29	BPB09YB-01	Manual	Auto		BPB		-
30	NPU02YB-01	Manual	Auto		NPU		-
31	แจ้งชุดทำงานดำเนินการที่ NPU04YB-01 ได้						
32	ชุดปฏิบัติงานดำเนินงานที่ NPU04YB-01 แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหนดกลับคืน						
33	NPT04YB-01	Auto	Manual		NPT		-
34	BPB09YB-01	Auto	Manual		BPB		-
35	NPU04YS-01	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
36	NPU04YS-02	ปลด	สับ		NPU		- ไบมีด 115 เควี
37	NPU04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		NPU		-
38	NPU04YB-01	สับ	ปลด		NPU		-
39	NPU04YS-03	สับ	ปลด		NPU		- ไบมีด 115 เควี
40	NPT04YB-01	Manual	Auto		NPT		-
41	BPB09YB-01	Manual	Auto		BPB		-
42	NPU04YB-01	Manual	Auto		NPU		-
สิ้นสุด Switching							