



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Public Utility Authority of Thailand

เลขที่ ก.ต.บด(ปบ.) ๒๕๖๒ /๐๕๖๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคกลนัย

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	08 SLY	15 ธ.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	ถอนเสาแรงสูงบางเลน ชั่วคราว บางเลน 2	บึงเขค. ค. ชัยตันท์	9163199-10 บึง.ร.วินบ ๑	นายขวัญเมือง ศรีจันทร์ อินทร์ พงษ.ช ผจก.กฟอ.ก.๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟ.ม.๕. ต.บวระแก้วแยกเข้าโรงเรียนวิทย์ทั้งหมด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอมสังข์ทอง ตำแหน่ง ทพ.ปบ. โทร ๐๘๙๕๕๕๓๓๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒ / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสงวน นาคกลนัย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ SLY08 จาก DIS ๖๓.๓๐๐๖ชัยตันท์ ถึง 916 919 99-10 ทีวีโรจระเวิน
ในวันที่ 15 ธค 62 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1731

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิรักษ์ อธิษฐาน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วินัย หอมสังข์ทอง

๑ 5.๐.๖๒

ผจก.กฟอ.อินทพร
๐๐๒.๕๓๓๓.๓๓.๓๓

สำหรับผู้อนุมัติ

3418

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บ.ป.

อก.บช.(ก.๓) / อก.วอ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า)

อก.ปบ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จาก Dis ชค.คลองชัยขันธุ์ - SF6 SLY9S-10 โค้ง รง.วิทย์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	บล.	งานที่ทำ	ถอนเสาแรงสูงสถานีฯชค.บางเลน2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1731/62	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	7 ธันวาคม 2562	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	7 ธ.ค. 62	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 ธ.ค. 62	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต 2. นายสิทธิชัย, นายอนุสรณ์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนทุกตัวก่อนทำ Switching						
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
4	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
5	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
6	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมา
7	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA06						
8	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
9	DIS โล้น BEA06	ปลด	สับ		บล.	DIS	ตรงข้ามไร่วัฒนา
10	SLY09S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.	SF6	โค้ง รง.วิทย์
11	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สามแยกตาเพียง
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
13	DIS ชค. โล้น SLY08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	คลองชัยขันธุ์
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บล.ทราบ						
17	ผู้ Test ไฟพร้อม Short ground ชื่อ			เวลา	น.		
18	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมา
19	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
20	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
21	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
22	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
23	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
24	เมื่อชุด กฟอ.บล.พร้อมจ่ายไฟ						
25	ผู้ยืนยันการจ่ายไฟ ชื่อ			เวลา	น.		
26	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
27	SLY08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
28	SLY10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R ร้านกึ่งเก้
29	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
30	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมา
31	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
32	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
33	DIS ชค.ไลน์ SLY08	ปลด	สับ		บล.		DIS	คลองชัยจันทร์
34	ย้ายโหลด SLY08 บางส่วนกลับจาก BEA06							
35	SLY09S-08	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6	สามแยกตาเพียง
36	SLY09S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6	โค้ง รง.วิทย์
37	DIS ไลน์ BEA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	ตรงข้ามไร่วัฒนา
38	SLY09S-08	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6	สามแยกตาเพียง
39	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R	แยกวัดเกษมา
40	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA			
41	SLY10R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R	ร้านกุ่มเก้
42	SLY08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R	ตรงข้ามร้านกุ่มเก้
43	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY			
44	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

