



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต...../๒๕๖๒.....

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า.....

ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ.....

2709

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓).....

ตำแหน่ง มจก.ภฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ่าวทองท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๓	๗ ต.ค. ๒๕๖๒	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ป.ระบบจำหน่ายแรงสูง ปีกเสา พาดสาย	DIS ชั่วคราวมีชั้นฮิล	DIS ชั่วคราว รร.ตั้งวิริยะหนองตากยา	นายนิศยภัทร์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านหนองกงเกวียน ก่อนถึงร.ตั้งวิริยะหนองตากยา

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรวิทย์ อัครวิเศษกุล.....ตำแหน่ง.....ม.ภป.ภฟส.อ.ท่าม่วง.....โทร ๐๖๑-๒๕๓๕๑๖๕.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ.)

ตำแหน่ง มจก.ภฟส.อ.ท่าม่วง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ NOM 3 จาก DIS ตู้ควบคุมที่ ๒๒๒ ถึง DIS ตู้ควบคุม ๒๒๒๕ ถึง ๒๒๒๖๓๒๑  
ในวันที่ 7 ๑-๑-๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๕:๓๐ น. ถึง 1๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1372/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิเศษ คุ้มประยูร ประธานงานการขอดับไฟกับ หยาธรรม ภูมิ ๑๕ ธันวาคม ๖๒  
26 ๑-๑-๖๒

วิเศษ คุ้มประยูร  
(วิเศษ คุ้มประยูร)  
๑๕๑. ๓๓๒ ๒๕๖๓๖๓

สำหรับผู้อนุมัติ

2709

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๒๑๕๕

อก.บช.(ก.๓)/อก.จว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)



(นายสมศักดิ์ นุชสาย)


วศก.๑กปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๒

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง..... | .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... | .....แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองกงเกวียน		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ต.ค. 62	เวลา 08.30 น.	ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ปักเสา และพาดสาย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1372/2562
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 26 กันยายน 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 26 ต.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๒
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๒
	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนอช		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	NOM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R ป้อมตำรวจเขาคันทอก
3	NOM03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.	SCADA	R บ้านเขาคันทอก
4	ย้ายโหลด NOM 3 บางส่วนไปจ่ายจาก NOM 2						
5	NOM03S-05	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 บ้านหนองข้าวนก
6	DIS ชั้วคราวไลน์ NOM3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS ชั้วคราวโรงเรียนตั้งวิริยะหนองตากยา
7	<u>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</u>						
8	DIS ชั้วคราวไลน์ NOM3	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS ชั้วคราวมิชชั่นฮิล
9	<u>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ</u>						
10	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
11	แจ้งพนักงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
12	NOM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R ป้อมตำรวจเขาคันทอก
13	NOM03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.	SCADA	R บ้านเขาคันทอก
14	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
16	NOM02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		R ป้อมตำรวจเขาคันทอก
17	NOM03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.	SCADA	R บ้านเขาคันทอก
18	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
19	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
20	<u>เมื่อพร้อมจ่ายไฟ</u>						
21	DIS ชั้วคราวไลน์ NOM3	ปลด	สับ		ตสร.		DIS ชั้วคราวมิชชั่นฮิล
22	ย้ายโหลด NOM 3 บางส่วนกลับจาก NOM 2						
23	DIS ชั้วคราวไลน์ NOM3	ปลด	สับ		ตสร.		DIS ชั้วคราวโรงเรียนตั้งวิริยะหนองตากยา
24	NOM03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6 บ้านหนองข้าวนก
25	NOM02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.		R ป้อมตำรวจเขาคันทอก
26	NOM03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.	SCADA	R บ้านเขาคันทอก
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							

แผนตีบไฟฟ้า วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น  
 DISชั่วคราวมีชั้นฮิล ถึง DISชั่วคราว รร.ตั้งวิริยะหนองตากยา

