

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นธ. ๐๖๖ ๒๓๖๓/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายวิฑูรย์ วรรณสินธุ์หา

ชื่อผู้ส่ง นายสมพงษ์ โหลางาม

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟช. นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟช.นครปฐม... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า... นครปฐม...
ตามแผนผังสังเขปแบบ จำนวน...๑... แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NPV07	๑๗ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	Dis ชั่วคราว หน้าบ้าน โอ เค เครื่องเงิน	NPT95-07 NPV45-07 ทำเขต๒99	นาย ชัยยศ ไชยรัตน์

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟฟ้าดับ)... ทั่วยชอช ๘๗

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ชัยยศ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๖๖๗๕๕๐๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟช. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

 ๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ โหลางาม)

ตำแหน่ง ผจก.กฟช.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟช.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ NPV07 จาก Dis ชั่วคราว โอเค เครื่องเงิน ถึง NPV45-07
ในวันที่ 17 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1733/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พลิต วรรณสินธุ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยยศ ไชยรัตน์

นายสมพงษ์ โหลางาม
ตำแหน่ง ผจก.กฟช.นครปฐม
๑๓-๑๒-๖๖๗๕๕๐๓

ส่วนรับผิดชอบ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟช.๓

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเดชพงศ์ แก่นจันทร์)

จก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3) 11 ธ.ค. 2562

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 1 แผ่น



แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผศฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอย รร.99				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1733/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม			วันที่	10 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -
3	DIS ชั่วคราว NPV07	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS หน้าร้านโอเคเครื่องเย็น
4	ตรวจสอบสถานะ SF6 NPV04S-07 ท้ายชอยรร.99 ให้อยู่สถานะ OFF พร้อมล๊อคคาน						
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
6	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
7	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
8	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
10	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -
11	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
12	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
13	DIS ชั่วคราว NPV07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS หน้าร้านโอเคเครื่องเย็น
14	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

