



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.น.(กป) ๕๓๕ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายเลอพงศ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.ป.น.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายมาโนช แพนเนื้อ

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพ.น.

ด้วยการไฟฟ้า สองพี่น้อง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน พาดสายแรงสูง ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F6(สพ.น.2)	22 ธ.ค.62	08.00	17.00	1.พาดสายแรงสูงบริเวณหน้าอู่ตุ้ม เจริญการช่าง - DDE หน้าบ้าน นายชำเรือง อยู่กำเนิด	SF6 ชั่วคราว หน้า บริษัท สมาร์ทเทค จำกัด	DDE หน้าบ้านนาย ชำเรือง อยู่กำเนิด	นายพนันต์ พรหมศรี โทร.๐๘๕๕-๒๑๕๖๕๕๕
๒.		22 ธ.ค. 62	08.00	10.30	เปิด DDE หน้าบ้านนายชำเรือง อยู่กำเนิด	DDE หน้าบ้าน นายชำเรือง อยู่ กำเนิด	SF6 ทะเลขบ KSA 1S-12	(ตัดไฟตัด 006 1ป-กส)
๓.	115 KV	22 ธ.ค.62	08.00	17.00		KSA145-01 ABS ดอนขามศรี	สพ.น. สองพี่น้อง 2	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้าอู่ตุ้มเจริญการช่าง - DDE หน้าบ้าน นายชำเรือง อยู่กำเนิด

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญฤทธิ์ หงษ์โต ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร.๐๘๑๕-๙๔๒๐๘๑๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายมาโนช แพนเนื้อ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สพ.น.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.น.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SPO 6 จาก SF6 บริษัท สมาร์ทเทค ถึง DDE ยานเทค จำกัด
ในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1741/๕2

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเดอร์ 115KV จาก KSA145-01 ถึง SPO
ในวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ดันประกอบ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญฤทธิ์ หงษ์โต
13 ธ.ค. ๖๒

สมพร ดันดังกษตารกิจ
(๐๘๖.๖ 1๓๓ น.ว.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

3487

ที่ ก.๓ กป.น.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓, กฟส.อ.สพ.น.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.ป.น.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.น.(ก3)

16 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|--|----------|------------------------------------|---------------------|----------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณหน้าอู่ตัมเจริญการช่าง | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 22 ธ.ค. 62 | เวลา | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.สพน. | งานที่ทำ | พาดสายแรงสูง , ปรับปรุงระบบจำหน่าย | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายพิชชา กลิ่นประทุม | | วันที่ | 13 ธันวาคม 2562 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ | 12-12-62 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ | 16-12-62 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ย้ายโหลด SPO ไปรับไฟจาก UTG						
3	ตรวจสอบใบมีด 115 kV. SPO03YS-01, SPO3YS-02 สถานะ "CLOSE" อยู่						
4	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	UTG04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	SPO01YS-01	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
10	SPO01YS-02	สับ	ปลด		SPO		- ใบมีด 115 เควี
11	KSA01YS-01	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กฟส.		ABS ก่อนแยกโรงเรียนการบิน
12	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	UTG04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อทำการตัด DDE บริเวณบ้านนายชำเรือง						
16	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		-
17	ให้ทำการตรวจสอบ SF6 KSA1S-12 บ้านทะเลบก ให้อยู่สถานะ OFF และ ล็อคคาน						
18	SF6 ชั่วคราวไลน์ SPO06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพน.		SF6 ชั่วคราวหน้า บ.สมุทรเทพ
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตรารวด จุด G2						
21	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตรารวด จุด G3						
22	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		-
23	เมื่อหน้างานทำการตัด DDE บริเวณบ้านนายชำเรืองแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟจาก KSA1 ถึงจุดตัด DDE						
24	แจ้งหน้างาน ปลดข้อตรารวด จุด G3						
25	เมื่อพร้อม สับไฟดับ DDE บริเวณบ้านนายชำเรือง						
26	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
27	KSA01S-12	ปลด	สับ		สพน.		SF6 บ้านทะเลบก
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						

แผนผังดับไฟ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสองพี่น้อง

วันที่ 22 ธ.ค. 62 เวลา 08.00-17.00 น.

บริเวณ SF6 ชั่วคราวหน้า บริษัท สมาร์ทเทค จำกัด - DDE หน้าบ้าน นายชำเรือง
อยู่กำนันิต

