

Switching Deadline

วันที่ 18 ธ.ค. 62



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCE ELECTRICITY ADMINISTRATION

เลขที่ ก.ต.บส.(ปน.) ๒๓๖๒ /๒๕๖๒

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ุชา

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสงวน นาคสมัย

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้า อ.บางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนสาย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	04SPN	23 ธ.ค.62	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนสายเป็นสาย SAC	04SPN4S-08 เจ้าแม่สามสี	04SPN4S-09 บ่อม ตร.บางสาม	นายพลภัทร วัจนะพลกฤต
๒.	09SPN	23 ธ.ค.62	08.00 น.	17.00 น.		จุดจัม B	SPN09S-02	พชง.๕ ผกส.
๓.	10SPN	23 ธ.ค.62	08.00 น.	17.00 น.		จุดจัม A	04SPN4S-09 บ่อม ตร.บางสาม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วัตถุประสงค์ใน... สี่แยกบางสาม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวินัย หอยสังข์ทอง ตำแหน่ง ทส.ปน. โทร ๐๘๙-๕๕๑๑๕๑๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

หมายเหตุ จุดจัม A,B ชุด Hotline กระเช้าปลดวันที่ ๑๙-๒๐ ธ.ค.๖๒

(นายสงวน นาคสมัย)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPN4 จาก SPNAS-08 ถึง SPN4S-09, DDE/๑๑ A,

ในวันที่ 23 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1942/62

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2,3 พิดเตอร์ SPN9, 10 จาก DDE/๑๑ A, ๑๑ B ถึง SPN9S-02, SPN4S-09

ในวันที่ 23 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนิท มุกอู่ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วิเชียร หอยสังข์ทอง

ผจก.กฟอ.บางเลน
(นายสงวน นาคสมัย)

สำหรับผู้อนุมัติ

3485

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. บางเลน

อก.บ.บ.(ก.๓) อก.บ.ว.(ก.๓)

จ.พ.ค. และแจ้ง จ.๑ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

16 ธ.ค. 2562

(นายเสอพงศ์ แก่นจันทร์)

ช.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สี่แยกบางหลวง - โค้งเจ้าแม่สามสี | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23 ธ.ค. 62 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.บล. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1742/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายธนิต บุญชู | | วันที่ 15 ธันวาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 15 ธ.ค. 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 16-12-62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. กฤษณะศักดิ์, ชุนทอง, ศักดิ์สิทธิ์, พนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นครินทร์, อนุสรณ์, ธนิต, มโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. สถาพร, มงคล, อมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
วันที่ 19 ธ.ค.62 ที่วินัยจะตัดเตดจุด A บ่อมสำรวจ และจุด B ซ้ำมถนน ตามผังแนบ ก่อนวันดับไฟทำงานโดยขอทไลน์							
1	เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
2	SPN04VB-01	Auto	Manual		SPN	-	-
3	SPN04S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		บล.	DIS	โค้งเจ้าแม่สามสี
4	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
5	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
6	SPN04VB-01	Manual	Auto		SPN	-	-
7	แจ้งการดับไฟให้ผู้ควบคุมงานทราบ แล้วแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
8	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
9	SPN04VB-01	Auto	Manual		SPN	-	-
10	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
12	SPN04S-08	ปลด	สับ		บล.	DIS	โค้งเจ้าแม่สามสี
13	SPN04VB-01	Manual	Auto		SPN	-	-
14	จุดตัดเตด ที่วินัยแจ้งว่าจะทำการเชื่อมกลับภายหลัง						
สิ้นสุด Switching							

