



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ . ก.๓. กนข.(รล) ๒๕๕๕/๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โคทอง

Switching Deadline

วันที่ 18 ธ.ค. 62

วันที่ 12 ธ.ค. 2562
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กนข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCADA สั่งการอุปกรณ์ 3VB ไม่ได้
สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร ๑๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| ๑ | 3VB-01 | ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๒ | ๐๙.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ตรวจสอบแก้ไขระบบ SCADA สั่งการอุปกรณ์ 3VB ไม่ได้ | OPEN BREAKER | ปลด RISER POLE | นายสาธิต พัทธวงษ์ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พัทธวงษ์ ตำแหน่ง ช.รล.กนข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Sam

(.....) (นายสมหมาย ชินดีวง)
ตำแหน่ง กนข.ปฏิบัติงานแทน ชก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMW๐๓ จาก SMW 3VB-01 ถึง SMW 3S-01
ในวันที่ 23 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1745/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครปฐม คุรุประสิทธิ์ สถานงานการขอตัดไฟกับ ทง.สาธิต พัทธวงษ์

นครปฐม คุรุประสิทธิ์
(นครปฐม พ.ค.)


สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3488
เรียน ผจก. กฟผ.๓
อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. 2 (สถานี SMW)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา ๐9.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

.....
(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

.....
(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)
ชก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
16 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | |
|------------------------|--|--------------------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | SMW03VB-01 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 23 ธ.ค. 62 | ระหว่าง 09.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข. | งานที่ทำ ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1745/62 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ | | วันที่ 15 ธันวาคม 2562 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 15 ธค 62 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 16-12-62 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|------------------------|
| 1 | SMW-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMW | | |
| 2 | SMW03VB-01 | Auto Re"ON" | Auto Re"OFF" | | SMW | | |
| 3 | SMD-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMD | | |
| 4 | SMD08VB-01 | Auto Re"ON" | Auto Re"OFF" | | SMD | | |
| 5 | - ย้ายโหลด SMW03 ไปจ่ายจาก SMD08 | | | | | | |
| 6 | SMD08S-04 | ปลด | สับ | | รถสก- | SCADA | SF6 หม้อบ้านพิช(ล่าง) |
| 7 | SMW03VB-01 | สับ | ปลด | | SMW | | CB |
| 8 | SMW03S-01 | สับ | ปลด | | รถสก- | | DIS หัว Pot Head SMW03 |
| 9 | SMW-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMW | | |
| 10 | SMD-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMD | | |
| 11 | SMD08VB-01 | Auto Re"OFF" | Auto Re"ON" | | SMD | | |
| 12 | แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า %%%%%%%%%% | | | | | | | |
| 13 | หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด | | | | | | |
| 14 | SMW-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMW | | |
| 15 | SMD-TP2 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | SMD | | |
| 16 | SMD08VB-01 | Auto Re"ON" | Auto Re"OFF" | | SMD | | |
| 17 | SMW03S-01 | สับ | ปลด | | รถสก- | | DIS หัว Pot Head SMW03 |
| 18 | - ย้ายโหลด SMW03 กลับคืนจาก SMD08 | | | | | | |
| 19 | SMW03VB-01 | ปลด | สับ,คงManual | | SMW | | CB |
| 20 | SMD08S-04 | สับ | ปลด | | รถสก- | SCADA | SF6 หม้อบ้านพิช(ล่าง) |
| 21 | SMW-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMW | | |
| 22 | SMW03VB-01 | Auto Re"OFF" | Auto Re"ON" | | SMW | | |
| 23 | SMD-TP2 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | SMD | | |
| 24 | SMD08VB-01 | Auto Re"OFF" | Auto Re"ON" | | SMD | | |
| %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%% | | | | | | | |