



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๑๘๗. (น.น.) ปี๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์กันธุ์
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

ด้วยการไฟฟ้าอ้อมน้อย จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๑๑๕ เควี เพื่อให้บริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซีไทล์ จำกัด บำรุงรักษาสถานีภายในและให้ชุดกระเช้า ๑๑๕ เควี (ก.๓) เข้าดำเนินการฉีดน้ำล้างลูกถ้วยแรงสูงภายใน รายละเอียดตามแผนผังสิ่งเขียนแบบและเอกสารขอตัดไฟจากผู้ใช้ไฟ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 เควี	๓๑ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ดำเนินการฉีดน้ำล้างลูกถ้วยแรงสูงและบำรุงรักษาสถานี ภายในบริษัท วาย อาร์ ซี เท็กซีไทล์ จำกัด	SAASYS-05	ABS ภายในบริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็ก ไทล์ จำกัด	นายชัยชนะ เข้มทอง ๐๘ ๑๒๓๘ ๙๙๗๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี ผ.ขฟ.ที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นวสวรัฐชา.ร่มโพธิ์ทอง ตำแหน่ง วิศว.ศ.หมบ. โทร. ๐๘ ๓๓๔๙ ๕๑๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฐวัฒน์ ทัพพ์พัฒนะ)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟภ.อมน.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเดอร์ 115KV จาก SAASYS-05 ถึง ABS ภายใน YRC จำกัด
ในวันที่ 31 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1746/62
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ฐปนธิดา วิเศษสาร ประสานงานการขอตัดไฟกับ น.อ.จก. ฐปนธิดา


(นายฐปนธิดา วิเศษสาร)
ว.ก. ๘ (๑๙๖๖๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3604
เรียน ผจก. ออ.ปบ.
อก.บข.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
จก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัท YRC จำกัด				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	31 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ. อমন.	งานที่ทำ	ฉีดน้ำล้างลูกถ้วย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1810/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รักเนตรสาคร			วันที่	25 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ						
3	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	แจ้งบริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด ปลดโหลดออกจากระบบ พร้อมปลดเบรกเกอร์ภายในที่เชื่อมต่อกับ PEA						
5	ABS หน้าบริษัท	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อมน.	-	หน้าบ. YRC Textile
6	SAA05YS-05	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		อมน.	-	ปากซอยแปซิฟิก
7	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ให้ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
10	SAA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
12	SAA05YS-05	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		อมน.	-	ปากซอยแปซิฟิก
13	ABS หน้าบริษัท	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		อมน.	-	หน้าบ. YRC Textile
14	SAA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	แจ้งบริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซ์ไทล์ จำกัด จ่ายเบรกเกอร์ภายในที่เชื่อมต่อกับ PEA แล้วนำโหลดเข้าระบบได้						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



ย.ร.ค. เท็กซไทล์ จำกัด
บริษัท วาย.อาร์.ซี. เท็กซไทล์ จำกัด
Y.R.C. TEXTILE COMPANY LIMITED

134, 134/2, 134/3 หมู่ 6 ถนนสายพหลโยธิน 1 ต.อ่อนน้อม อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
 134, 134/2, 134/3 Moo 6, Hathakit 1st Road, Dam Noi, Kratoomband, Samudsakom 74130
 Tel : 0-2810-4800 (30 สาย), 0-2420-3107, 0-2420-0871, 0-2420-1055-6 Fax : 0-2420-1516

ที่ สนก. 10/2562

28 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง ขออนุญาตดับไฟเพื่อบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้า 115/22 KV
 เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อย


กฟภ. อ้อมน้อย ลงวันที่ ๑๓๑๑๑
 วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๖๒ อ. น. น.

เนื่องจากทางบริษัท วาย.อาร์.ซี.เท็กซไทล์ จำกัด มีความประสงค์ที่จะบำรุงรักษา
 สถานีไฟฟ้า 115/22 KV ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 8.00 - 17.00 น.

ดังนั้นจึงทำหนังสือแจ้งมายังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ้อมน้อยเพื่อขออนุญาตให้
 ดับไฟในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันในการจ่ายไฟระบบ
 115 KV ที่ทางบริษัทต้องแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบล่วงหน้าก่อนดับไฟทำงาน
 อย่างน้อย 7 วัน และขออนุญาตให้การไฟฟ้าฯ ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ทำการตัดไฟก่อน
 ที่บริเวณทางเข้าซอยแปซิฟิค เพื่อทาง วาย.อาร์.ซี.ฯ จะได้ทำการบำรุงรักษาสถานีต่อไป
 และขอความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้าอ้อมน้อยช่วยส่งเจ้าหน้าที่ช่วยทำการฉีด
 ถังลูกถ้วยและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในวันดังกล่าวด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ


 (นายประพัฒน์ นิธิพงษ์วนิช)
 กรรมการผู้จัดการ

ผู้ประสานงาน : นายฝ้าย ทิมพรัตน์
 (โทร. ๐๘๙-๖๗๙๕๑๙๕)
 ๐๖๑-๕๑๙๙๖๓๔