



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.จ.สค.(ป.น.) ๖๓๒๓ /๒๕๖๒
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทาว
ชื่อผู้ส่ง นายอร่าม ผ่องมณี

3552

วิทยุขอตัดไฟ

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒

Switching Deadline
วันที่ 18 ธ.ค. 62

วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๒
ตำแหน่ง .อก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง .รจก.(๗).รักษาการแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

ด้วยการไฟฟ้า.จ.สมุทรสาคร.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง.ปรับปรุง.ระบบจำหน่าย.ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMA๐๑	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย บริเวณ ตั้งแต่ ปาก ซ.โสมะพร้าว ถึง ปากทางวัดทอง	DIS ติดตั้งชั่วคราว วงจรบน	BAL๓S-๐๖ หน้า ชูชุกสินพล	นายเกียรติพันธ์ หุ่ยเจริญ โทร ๐๘-๔๓๐๗-๖๔๘๘
๒	SMA๑๓	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ติดตั้งชั่วคราว วงจรล่าง	BAL๖S-๐๕ หน้า บ.แสงไทย	
๓	BAL๐๓	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BAL๓S-๐๔ หน้า บ.พิทยาพิศ	BAL๓S-๐๕ หน้า บ.พิทยาพิศ	
๔	BAL๐๓	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BAL๓S-๐๔ หน้า บ.พิทยาพิศ	BAL๓S-๐๖ หน้า ชูชุกสินพล	
๕	BAL๐๓	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BAL๓S-๐๔ หน้า บ.พิทยาพิศ	BAL๓S-๐๗ คาร์เข้าสู่เซอร์วิส	
๖	BAL๐๖	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BAL๖S-๐๓ ปากช.พิทยาพิศ	BAL๓S-๐๕ หน้า บ.พิทยาพิศ	
๗	BAL๐๖	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BAL๖S-๐๓ ปากช.พิทยาพิศ	BAL๖S-๐๕ หน้า บ.แสงไทย	
๘	BAL๐๖	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		BAL๖S-๐๓ ปากช.พิทยาพิศ	BAL๖S-๐๖ หน้า ธกสิกรไทย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณ ตั้งแต่ปากช.โสมะพร้าว ถึง ปากช.วัดทอง.แนวผ. เศรษฐกิจ (ฝั่งซ้าย).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอำนาจ.มณียนทอง.....ตำแหน่ง.....ทผ.ป.บ.....โทร.....๐๘-๑๘๘๕๕-๕๒๖๐.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายอร่าม ผ่องมณี)

ตำแหน่ง.....รจก.(๗).รักษาการแทน ผจก.กฟผ.สค.ชั้น๑

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMA1 จาก Dis ๕๓. ถึง BAL 3S-06
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1952/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SMA13 จาก Dis ๕๓. ถึง BAL 6S-05
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1952

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3-5 ฟีดเตอร์ BAL3 จาก BAL 3S-04 ถึง BAL 3S-05, BAL 3S-06, BAL 3S-09
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1952

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 6-8 ฟีดเตอร์ BAL6 จาก BAL 6S-03 ถึง BAL 3S-05, BAL 6S-05, BAL 6S-06
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 19.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1952

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิษฐ์ อดิษฐ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ ๗๐ ๐/๓๖ ๒๕๖๒

อดิษฐ์ อดิษฐ์
(๗๐.๕ ๓๓๖ ม.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ 3552
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ศคฟ. กฟผ.๓
อก.รว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ศคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ช.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
18 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ซอยโยมะพร้าว ถึง ปากทางวัดทอง SMA01,SMA13,BAL03,BAL06 ช่วงปลายสาย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 62	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1752
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 17 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 17 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 18-12-62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. เพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW	-	
3	SMW01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMW	-	
4	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	
5	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL	-	
6	BAL03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL	-	
7	BAL06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL	-	
8	SMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA	-	
9	SMA13VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA	-	
10	ย้ายโหลดวงจร BAL03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจากวงจร SMW01						
11	BAL03S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.	SF6	ปาก ช.คลองแม่มาด - บริษัททำไทย
12	BAL03S-08	ปลด	สับ		สค.	DIS	พินธร
13	BAL03S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	ข.อุตสาหกรรมโยมะพร้าว
14	BAL03S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	ปาก ช.คลองแม่มาด - บริษัททำไทย
15	ย้ายโหลดวงจร BAL06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจากวงจร SMW01						
16	SMD03S-10	ปลด	สับ		สค.	SCADA SF6	ค่ายลูกเสือมหาชัย
17	BAL06S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	ธนาคารกลีกรไทย สาขาคลองครุ
18	ให้ตรวจสอบ BAL3S-09 คาร์เข้าสู่เซอร์วิส ให้สถานะ OPEN + ล๊อคคาน						
19	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
20	Dis ชค. SMA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	สะพานลอย (บน)
21	Dis ชค. SMA13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.	DIS	สะพานลอย (ล่าง)
22	BAL03S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	หน้าบริษัทททยาฟูดส์
23	BAL06S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สค.	SF6	บริษัทททยาฟูดส์
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
25	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G3						
28	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G4						
29	แจ้งผู้ควบคุมให้ทดสอบไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short ground จุด G5						
30	แจ้งให้ ผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานได้						
31	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		-
32	SMW01VB-01	"Qff" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMW		-
33	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
34	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-
35	BAL03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		-
36	BAL06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		-
37	SMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMA		-
38	SMA13VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMA		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
39	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
40	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G1						
41	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G2						
42	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G3						
43	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G4						
44	แจ้งผู้ควบคุมให้ปลด Short ground จุด G5						
45	SMW-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMW		-
46	SMW01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMW		-
47	BAL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
48	BAL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAL		-
49	BAL03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL		-
50	BAL06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL		-
51	SMA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA		-
52	SMA13VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMA		-
53	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
54	Dis ชค. SMA01	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS สะพานลอย (บน)
55	Dis ชค. SMA13	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS สะพานลอย (ล่าง)
56	BAL03S-04	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6 หน้าบริษัททथाฟูดส์
57	BAL06S-03	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6 บริษัททथाฟูดส์
58	ย้ายโหลดวงจร BAL03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจากวงจร SMW01						
59	BAL03S-02	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6 ปาก ช.คลองแม่เฒ่า - บริษัททำไทย
60	BAL03S-03	ปลด	ล๊ับ		สค.		DIS ช.อุตสาหกรรมโยมะพร้าว
61	BAL03S-08	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS พิรินธร
62	BAL03S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ปาก ช.คลองแม่เฒ่า - บริษัททำไทย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	ย้ายโหลดวงจร BAL06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจากวงจร SMW01							
64	BAL06S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		สค.		SF6	ธนาคารสิกรไทย สาขาคลองครุ
65	SMD03S-10	ล๊ับ	ปลด		สค.	SCADA	SF6	ค่ายลูกเสือมหาชัย
66	ให้นำ ล็อคคาน ของ SF6 รหัส BAL3S-09 คาร์เข้าสู่เซอร์วิส ออก							
67	SMW-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMW		-	
68	SMW01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMW		-	
69	BAL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-	
70	BAL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAL		-	
71	BAL03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		-	
72	BAL06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		-	
73	SMA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMA		-	
74	SMA13VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMA		-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

สภานะภาพทางไฟฟ้าของหมู่บ้าน

