

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทผก.(ปบ)...../๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธ์ุชา

ชื่อผู้ส่ง นายเรวัตติ ภาณุจนะ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย และติดตั้ง DIS ชั่วคราว
สถานีไฟฟ้า..... ท่ามะกา.๑..... ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK 01	๒๕ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ติดตั้ง DIS ชั่วคราวหน้าบ้านท้ายจับ	จุดตัดเคส DDE	Dis ชั่วคราว หน้าหมู่บ้านวัน เพ็ญ	นาย สราวุธ สิทชม โทร ๐๘๓-๓๑๒๑๑๓๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเหมียว, หมู่ที่ ๑ ตำบลแสนตอ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์นทร..... ตำแหน่ง วิศว.๖..... โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๘๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายเรวัตติ ภาณุจนะ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟอ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ TMK1 จาก DDE บ้านท้ายจับ ถึง Dis ชั่วคราว หน้าหมู่บ้านท้ายจับ
ในวันที่ 25 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1756

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พหิต อานนท์

ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช.ธนวิทย์ อภิสิทธิ์นทร

(นายพหิต อานนท์)
ร.ก.ปบ. (ก.๓)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

3578

เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

อ.ก.บช.(ก.๓) / อ.ก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2..... แผ่น
แผนผังแนบ 2..... แผ่น

ผจฟ. - (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ร.ก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

20 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หมู่บ้านวันเพ็ญ-หน้าร้านก๊วยจ๊ับ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 ธ.ค. 62	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายและติดตั้ง DISชั่วคราวหน้าร้านก๊วยจ๊ับ			1756/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	19 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	19 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	20 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
3	TMK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
4	ย้ายโหลด TMK01 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK04						
5	TMK01S-07	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	เชิงสะพานหวายเหนียว
6	DIS ชั่วคราว TMK01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	หน้าหมู่บ้านวันเพ็ญ
7	TMK01S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	บ.อัศวินฟอกย้อม
8	แจ้ง กฟอ.ทมก. ทำการไลน์โหลดบริเวณบ.อัศวินฟอกย้อม-หน้าร้านก๊วยจ๊ับ						
9	เมื่อ กฟอ.ทมก. ทำการไลน์โหลดบริเวณบ.อัศวินฟอกย้อม-หน้าร้านก๊วยจ๊ับ แล้วเสร็จ						
10	แจ้งชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE บริเวณหน้าร้านก๊วยจ๊ับ						
11	เมื่อชุดฮอทไลน์ทำการตัด DDE บริเวณหน้าร้านก๊วยจ๊ับ แล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
13	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกราวต์ จุด G1						
14	แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกราวต์ จุด G2						
15	งานที่ทำ 1.ปรับปรุงระบบจำหน่าย 2.ติดตั้ง DIS ชั่วคราวหน้าร้านก๊วยจ๊ับ(วิธีฮอทไลน์ ขณะเชื่อมต่อให้ตรวจสอบใบมีดปลดทั้ง 3 เฟส)						
16	ให้คง Manual TMK01 ไว้ขณะปฏิบัติงาน						
17	TMK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK	-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
19	แจ้ง กฟอ.ทมก. ตรวจสอบ DISชั่วคราวติดตั้งใหม่หน้าร้านก๊วยจ๊ับ ให้อยู่สถานะปลด						
20	TMK04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK	-	-
21	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวต์ จุด G1						
22	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวต์ จุด G2						
23	ย้ายโหลด TMK01 กลับจาก TMK04						
24	DIS ชั่วคราวติดตั้งใหม่	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	หน้าร้านก๊วยจ๊ับ
25	TMK01S-06	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	บ.อัศวินฟอกย้อม
26	DIS ชั่วคราว TMK01	ปลด	สับ		ทมก.	DIS	หน้าหมู่บ้านวันเพ็ญ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	TMK01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.		DIS	เชิงสะพานหวายเหนียว
28	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	-
29	TMK04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		-	-
***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

