



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สพ.ร.บ. 6369

ชื่อผู้รับ นายอภิพงษ์ วงศ์พันทา

ชื่อผู้ส่ง นายसानิตย์ เจริญศิริ

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

Switching Deadline

วันที่ 20 ธ.ค. ๖๒

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงเนื่องจากติดตั้งวางท่อระบายน้ำของเทศบาลอ้อมใหญ่ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYM๐๓	๒๒ ธ.ค. ๖๒	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ย้ายเสาแรงสูงเนื่องจากทางเทศบาลอ้อมใหญ่มีการขุดท่อระบายน้ำ	OYM๓5-๐๕	OYM๓5-๐๖ OYM๓5-๑๑	นายอรัชชัย วงศ์บุญมาก ๐๙๘-๙๙๐๘๗๗๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ขอหมู่บ้านสามพราน ๒ ตลอดชดย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัลลภ สุวรรณศรี ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๙-๙๙๘๖๒๕๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายसानิตย์ เจริญศิริ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ OYM๐3 จาก OYM35-05 ถึง OYM35-06, OYM 55-11
ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1758/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรทอง ฝักเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วัลลภ สุวรรณศรี


(นายซานิตย์ เจริญศิริ)
ว.ค. ๖๓๖๖.๖๓

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.) 3577

เรียน ผจก. กฟอ. กพร.

อก.บ.ช.(ก.๓) / อก.ว.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

(นายเอกชัย หิงสุวรรณ์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

20 ธ.ค. 2562

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ ซอยหมู่บ้านสามพราน 2 ตลอดซอย				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-ธ.ค.-62	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.สพร.	งานที่ทำ	ย้ายเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1758/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายขุนทอง	ฝาเงิน	วันที่	19 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 ธ.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย					

1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ						
2	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		
3	OYM02VB-01	Auto	Manual		OYM		
4	OYM03VB-01	Auto	Manual		OYM		
5	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
6	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
7	OYI02VB-01	Auto	Manual		OYI		
8	OYI05VB-01	Auto	Manual		OYI		
9	ย้ายโหลด OYM03 บางส่วนรับไฟจาก OYI02						
10	OYI05S-10	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ตอนทราย
11	OYI02S-11	ปลด	สับ		สพร.		SF6 เคหะตอนทราย
12	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		ขนานเมนบัส 22 KV
13	OYM03S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS เคหะตอนทราย
14	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		ขนานเมนบัส 22 KV
15	OYI05S-10	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ตอนทราย
16	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
17	OYM03S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS กองขยะ
18	แจ้งกฟอ.สพร.ตรวจสอบ SF6 รหัส OYI5S-11 อยู่ตำแหน่ง OFF ล็อคคาน						
19	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟอ.สพร.ทราบ						
20	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G1						
21	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ TestไฟและShort Ground จุด G2						
22	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		
23	OYM02VB-01	Manual	Auto		OYM		
24	OYM03VB-01	Manual	Auto		OYM		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
26	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
27	OYI02VB-01	Manual	Auto		OYI		
28	OYI05VB-01	Manual	Auto		OYI		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
29	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
30	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุต Short Ground จุด G1					สพร.	
31	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุต Short Ground จุด G2					สพร.	
32	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		
33	OYM02VB-01	Auto	Manual		OYM		
34	OYM03VB-01	Auto	Manual		OYM		
35	OYI-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
36	OYI-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYI		
37	OYI02VB-01	Auto	Manual		OYI		
38	OYI05VB-01	Auto	Manual		OYI		
39	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
40	OYM03S-05	ปลด	สับ		สพร.		DIS กองขยะ
41	ย้ายโหลด OYM03 บางส่วนกลับจาก OYI02						
42	OYI05S-10	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ดอนทราย
43	OYIBVB-01	ปลด	สับ		OYI		ขนานเมนบัส 22 KV
44	OYM03S-06	ปลด	สับ		สพร.		DIS เคหะดอนทราย
45	OYIBVB-01	สับ	ปลด		OYI		ขนานเมนบัส 22 KV
46	OYI02S-11	สับ	ปลด+ล๊อคคาน		สพร.		SF6 เคหะดอนทราย
47	OYI05S-10	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6 ดอนทราย
48	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		
49	OYM02VB-01	Manual	Auto		OYM		
50	OYM03VB-01	Manual	Auto		OYM		
51	OYI-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
52	OYI-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYI		
53	OYI02VB-01	Manual	Auto		OYI		
54	OYI05VB-01	Manual	Auto		OYI		
สิ้นสุด Switching							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ซอยหมู่บ้านสามพราน 2 ย้ายเสาแรงสูงติดการขยายถนน

