



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.) ๒๘๗๑/๒๕๖๒

ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธุชา

ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โททอง

วันที่ 17 ธ.ค. 2562

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

Switching Deadline

วันที่ 20 ธ.ค. 62

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร๕ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑		๒๒ ธ.ค. ๖๒	๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ย้ายโพลตเบรกเกอร์ ๑๑๕ KV รหัส SME4YB-03ที่สถานีไฟฟ้าสมุทรสาคร๕	SME4YS-05	SME4YS-06	นายพดล ดียอด 084-406-6389

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอัครัง ตันภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทส.นพ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๗.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๘.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*(Signature)*

(นายสมหมาย ชื่นตั้ง)

ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คสฟ.) กฟป.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

คสฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก SME4YS-05 ถึง SME4YS-06

ในวันที่ 22 ธ.ค. 62 ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1760/62

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มีนัช ทองธัญญ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อัครัง ตันภูมิประเทศ

*(Signature)*  
(นายสมเกียรติ วงศ์ภักดี)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) 3553

เรียน ผจก. กฟป.๓.๕ (คสฟ.)

อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.บ.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ SME)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



*(Signature)*  
(นายเสถียรพงศ์ แก่นจันทร์)  
จ.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

18 ธ.ค. 2562

*(Signature)*  
(นายเสถียรพงศ์ แก่นจันทร์)  
จ.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

18 ธ.ค. 2562

## ใบสั่งทำสวิทซ์

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสมุทรสาคร 5(SME4YB-03)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ธ.ค. 62	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1760/62
4. เตรียมการสวิทซ์โดย	นายมนอช ทองย้อย			วันที่	17 ธันวาคม 2562
5. ตรวจสอบสวิทซ์โดย				วันที่	17 ธ.ค. 62
6. อนุมัติสวิทซ์โดย				วันที่	18-12-62
7. สั่งทำสวิทซ์โดย	1. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐภาณุ,นายพิชชา,นายสามารถ 3. นายสถาพร, นายมงคล ,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิทซ์ตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ ก่อนทำการสวิทซ์						
2	เมื่อชุดปฏิบัติพร้อมทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME4YB-03						
3	SME04YB-03	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
4	BNP01YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SME04YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	SME04YS-05	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
7	SME04YS-06	สับ	ปลด		SME		- ใบมีด 115 เควี
8	BNP01YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME04YB-03 ได้						
สิ้นสุดสวิทซ์ช่วงเช้า							
10	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส SME04YB-03 แล้วเสร็จ						
11	BNP01YB-01	"ON"Auto Reclose	"OFF"Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	SME04YS-05	ปลด	สับ		SME		- ใบมีด 115 เควี
13	SME04YS-06	ปลด	สับ		SME		- ใบมีด 115 เควี
14	SME04YB-03	ปลด	สับ คง Manual		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SME04YB-03	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
16	BNP01YB-01	"OFF"Auto Reclose	"ON"Auto Reclose		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุดสวิทซ์ทั้งหมด							