



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 16 ม.ค. ๖๒

# วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ธา .....  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ....

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓) .....  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๑ ตามบันทึก จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	BP1-KT1A,2A	๒๐ ม.ค. ๖๒	๐๗.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	Routine Electrical Test	BP1-2212	BPB02BVB-01

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... - .....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง BP1-KT1/2A จาก BP1-2212 ถึง BPB ๒๒๖๒-๐1  
ในวันที่ ๒๐ ม.ค. ๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1764/69

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ เจริญสุขา ประสานงานการขอตัดไฟกับ หัวหน้าศูนย์ฯ สีตกร

(นายศักดิ์สิทธิ์ เจริญสุขา)  
๑๖.๑.๖๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

044

เรียน ผจก. กฟผ. นครราชสีมา, กฟผ. ๒๒๖๒

อก.บช.(ก.๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกชัย ทังสุวรรณ)

รก.ปบ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ.๐๑-(rev.๐๓/๒๕๖๑)

- 8 ม.ค. 2562


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี บ้านโป่ง ๑ (BP๑))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บ้านโป่ง 1 (BPA)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ม.ค. 62	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Routine Electrical Test BP1-KT1//2A ตามใบขอปฏิบัติงาน 1764/62
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 22 ธันวาคม 2561
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ม.ค. 62
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 ม.ค. 62
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายนครินทร์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายมงคล, นายพิชชา, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching</b>						
2	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 13.70 MW
3	BP1-KT1//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		โหลด = 16.30 MW
4	<b>-ย้ายโหลดหม้อแปลง KT1//2A ไปรับไฟจากหม้อแปลง KT3A</b>						
5	BPABVB-01	ปลด	สับ		BPA		ขนานบัส
6	BPA02BVB-01	สับ	ปลด		BPA		INC.02
7	BPA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BPA		-
8	<b>แจ้งให้ กฟผ. ตรวจสอบโหลดทางด้านหม้อแปลง KT1//2A ถ้าเป็นศูนย์</b>						
9	BP1-2212	สับ	ปลด		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
10	BP1-2217	สับ	ปลด		EGAT		ใบมีด 22 เควี
11	<b>แจ้งให้ กฟผ. ปฏิบัติงานได้</b>						
12	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
<b>*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***</b>							
13	<b>-เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>						
14	BP1-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
15	BP1-2217	ปลด	สับ		EGAT		ใบมีด 22 เควี
16	BP1-2212	ปลด	สับ		EGAT		เบรกเกอร์ 22 เควี
17	BPA02BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BPA		-
18	<b>-ย้ายโหลดหม้อแปลง KT1//2A กลับจากหม้อแปลง KT3A</b>						
19	BPA02BVB-01	ปลด	สับ		BPA		INC.02
20	BPABVB-01	สับ	ปลด		BPA		ขนานบัส
21	BP1-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
22	BP1-KT1//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	<b>*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***</b>						



### บันทึก

ที่ หจก-ส. 0543/2561  
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ  
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 22 เควี  
วันที่ 19 ธันวาคม 2561

เรียน  
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.  
โทรศัพท์ : 02-590-5454  
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงบ้านโป่ง1		
อุปกรณ์	หม้อแปลง KT1A,KT2A (115/22KV) [BP1- 2212 และ BP1- 2217]		
งานที่ทำ	Routine Electrical test KT1A,KT2A		
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน อาทิตย์	ที่ 20	เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน อาทิตย์	ที่ 20	เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นายยงยุทธ สีขาว )

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง

โทรศัพท์ : 02-436-2657

โทรสาร : 02-436-2698

ผู้รับเอกสาร ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.

ผู้อนุมัติงาน ..... วันที่ ..... เวลา ..... น.